

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式床置形スタンドタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	14.0 < 3.1 ~ 16.0 >		室内機	形 名		ROA-AP1607HSPG			
	額 熱 比		-	0.75			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.68			外形寸法	高 さ	mm	1,550		
	中間冷房標準能力		kW	6.4				幅	mm	1,010		
	中間冷房中温能力		kW	6.7				奥 行	mm	370		
最小冷房中温能力		kW	3.7			総 質 量		kg	105			
暖房性能 (注1)	定格暖房標準能力		kW	16.0 < 2.6 ~ 20.0 >		室外機	形 式		全密閉形			
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.09			圧 縮 機	圧縮機用電動機定格出力	kW	3.86		
	中間暖房標準能力		kW	7.5				極 数	4			
	最小暖房標準能力		kW	4.0				空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	最大暖房低温能力		kW	14.9			冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (注4)	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.0 / 5.0			送風装置	送 風 機	プロペラファン			
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	4.7				標 準 風 量	m ³ /min	111.0		
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	2.89 / 2.89				電 動 機	kW	0.100+0.100		
電 気 特 性 (注1)	電 源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz			高圧スイッチ		MPa	-	-	
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	5.22 / 5.22		機 構	低圧スイッチ	MPa	-	-	
			中間冷房標準	kW	1.31 / 1.31				保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
			中間冷房中温	kW	1.15 / 1.15					ケースヒータ	W	-
		最小冷房中温	kW	0.590 / 0.590		定格騒音(音響パワーレベル)		(冷)			dB	66
		定格暖房標準	kW	5.17 / 5.17		(注5)		(暖)	68			
	暖房	中間暖房標準	kW	1.38 / 1.38		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	49			
		最小暖房標準	kW	0.700 / 0.700		(注6)	(暖)	51				
	運 転 電 流		(冷)	A	15.9 / 15.9		I Pコード		IPX4			
			(暖)	A	15.7 / 15.7		設計圧力		高圧部	MPa	4.15	
		(最大)		25.4 / 25.5				低圧部	MPa	2.21		
力 率		(冷)	%	95 / 95		冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・3.70			
		(暖)		95 / 95		冷媒追加不要の最大実長		m	30			
始 動 電 流		A	- / -			冷媒追加量		g/m	主配管：40 分岐配管：40			
室 内 機 二 重 ユ ニ ッ ト ッ ト (注3)	形 名		AIF-AP806H									
	外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)									
	外形寸法	高 さ	mm	1,750								
		幅	mm	600								
		奥 行	mm	210								
	総 質 量		kg	46								
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ									
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム ・ ポリフネン									
	送風装置	送 風 機	シロッコファン									
		風 量	(注7)	20.0 / 17.8 / 16.5 / 14.3 / 14.0								
		急/強+/強/弱+/弱	m ³ /min									
電 動 機		kW	0.062									
エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属										
運 転 調 整 装 置		室内ユニットに内蔵										
ド レ ン ロ 径(呼び径)		20(塩ビ管)										
定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	64 / 62 / 60 / 58 / 54								
運転音(音圧レベル) (注6)		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	49 / 47 / 45 / 43 / 39								
電 熱 装 置		取付不可										
冷 媒 配 管 電 源 配 線 設 計 連 絡 線	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間		75 m以下		単線1.6mm×3本							
	室 内 A ・ 室 内 B 間				(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：燃線0.3mm2×2本							