

- このたびは交換用フィルターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの交換用フィルターを正しく取り付けていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この交換用フィルターは、給排気グリル専用の交換用フィルターです。くわしくはカタログを参照ください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
△注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が* ¹ 傷害を負うことが想定されるか、または* ² 物的損害の発生が想定されること”を示します。

*¹傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。

*²物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
! 手袋をする	●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は、「手袋をする」を示します。

△ 注意


取り付け、お手入れの際は必ず手袋を着用する

切り口や突起、角など
でけがをすることがあります。



手袋をする

外形図



■寸法


(単位: mm)

形 名	A	B
DV-1KAV	117	130
DV-2KAV	161	179

取り付けかた

換気扇の運転を停止します。

1. グリルをはずします。
グリルの両側の手掛部を持って下へ引きながらに本体枠よりはずします。
2. グリルからフィルターを取りはずします。
3. 新しいフィルターを取り付けます。
はずした逆の順序で組立ます。



- フィルターを入れ忘れますと天井が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないよう十分注意してください。フィルターはグリル内側の突起部（5カ所）に差し込みます。