



注)

- ・抗菌ガラスは消耗品です。交換の目安は、一般的な冷房運転下において約10,000時間です。
(冷房運転を毎日10時間・5ヶ月間使用した場合、年間では1,500時間となります。
気化式加湿器(別売品)をご使用の場合は、暖房運転時間も加味してください。)
- ・抗菌ガラスの交換はお買い上げの販売店にご相談ください。

(単位 : mm)

適 用 機 種		図 面 番 号		T24H1811-01			
TCB-AG1		品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品	尺 度	図 法	三 角 法	
			外 形 図				
			抗菌ガラス				
		東芝キヤリア株式会社					

T24H1811-84