


制御基板 MCC-1513



冷房運転時
四方弁コイルに
通電します。

| 記号 | 品名 |
|---------|---------------------------------|
| 49C | 圧縮機バイメタルサーモ |
| 4WV | 四方弁コイル |
| CM | 圧縮機 |
| FM | ファンモータ |
| F01, 02 | FUSE(メイン電源用) 25A/AC250V |
| F04 | FUSE(室内-室外渡り保護用) T10A/AC250V |
| OPTION | 外部入力 |
| PMV | 電子制御弁コイル |
| TD | 配管温度センサ(吐出) |
| TE | 熱交センサ |
| TO | 外気温度センサ |
| TS | 配管温度センサ(吸込) |
| TB1 | 端子台(電源、室内-室外接続用) |
| DB1 | 三相ダイオードブロック |

1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付部品を示します。
2. □□は端子台、—○— は接続端子、
□□はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕は保護アースを示します。
4.はプリント基板を示します。

| 適用機種 | | 図面番号 | T52D0707 | |
|----------------|--------------|------|--------------------------------|--|
| NTS-A563D3-A | NTS-A563D4-Z | 品名 | 東芝空気制御システム 配線図 (適用機種は左記) | |
| NTS-A563D3-A-Z | | | 東芝キャリア株式会社 | |
| NTS-A403D4 | | | | |
| NTS-A403D4-Z | | | | |
| NTS-A563D4 | | | | |