【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 AKSB22437MZ
仕様表 （室内ユニット） AIK-RP1123H ×2
（室外機） ROA-AP2247HSZ
（分岐管） RBC-TWP101

壁掛
インバータ
同時ツイン

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式壁掛形）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	20.0〈4.6～22.4〉	
	顕熱比	-	0.69	
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	2.64 / 2.64	
	中間冷房標準能力	kW	9.0	
	中間冷房中温能力	kW	9.5	
	最小冷房中温能力	kW	5.2	
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	22.4〈4.6～28.0〉	
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.12 / 3.12	
	中間暖房標準能力	kW	10.1	
	最小暖房標準能力	kW	5.7	
	最大暖房低温能力	kW	20.5	
通年エネルギー消費効率		(注5)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.1 / 5.1	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	4.4	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	2.88 / 2.88	
電気特性(注1)	電源	(注2)	三相 200V 50/60 Hz	
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	7.58 / 7.58	
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	2.02 / 2.02	
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	1.68 / 1.68	
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.770 / 0.770	
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	7.19 / 7.19	
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	1.96 / 1.96	
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.910 / 0.910	
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	9.33 / 9.33	
	運転電流 (冷)	A	23.2 / 23.2	
	運転電流 (暖)	A	22.0 / 22.0	
	運転電流 (最大)	A	27.6 / 27.6	
	力率 (冷)	%	94 / 94	
	力率 (暖)	%	94 / 94	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIK-RP1123H	
	外装		ホワイト(マンセルN9.25)	
	外形寸法 高さ	mm	340	
	外形寸法 幅	mm	1,150	
	外形寸法 奥行	mm	280	
	総質量	kg	18	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		軟質ポリエチレンフォーム，発泡スチロール	
	送風装置 送風機		横流ファン	
	送風装置 風量 (注8) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	23.0 / 21.0 / 19.0 / 18.0 / 17.0	
	送風装置 電動機	kW	0.061	
	エアフィルタ		室内ユニットに付属	
	運転調整装置	(注4)	リモコンスイッチ	
	ドレンロ径(呼び径)		16(塩ビ管)	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	64 / 62 / 60 / 58 / 57	
(注3)	運転音(音圧レベル) (注7) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	52 / 50 / 49 / 47 / 45	
	電熱装置		取付不可	

室外ユニット	形名		ROA-AP2247HSZ	
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	1,550	
	外形寸法 幅	mm	1,010	
	外形寸法 奥行	mm	370	
	総質量	kg	141	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力	kW	4.74	
	圧縮機 極数		4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御 (冷)		電子制御弁	
	冷媒制御 (暖)		電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m^3/min	152.5	
	送風装置 電動機	kW	0.200+0.200	
	高圧スイッチ	MPa	作動：4.15 復帰：3.20	
	低圧スイッチ	MPa	- -	
	保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
	ケースヒータ	W	-	
	定格騒音(音響パワーレベル) (冷)	dB	76	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注6) (暖)	dB	76	
	運転音(音圧レベル) (冷)	dB	58	
	運転音(音圧レベル) (注7) (暖)	dB	60	
	IPコード		IPX4	
設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
	低圧部	MPa	2.21	
冷媒出荷時封入量		kg	R410A・5.90	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	主配管：40 分岐配管：40	


冷媒配管	室外機・分岐管間	mm	ガス側：φ25.4 液側：φ9.5
	分岐管・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長	m	100
	最大落差	m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
	分岐配管最大長さ	m	20
	分岐配管長さの最大差	m	10

電源設計	漏電遮断器 (注9)		40A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器 開閉器容量	A	60	
	手元開閉器 ヒューズ	A	40	
	手元開閉器 配線用遮断器	A	40	
	電源配線		線径	電源線こう長(最大)
			単線1.6mm	- / -
			単線2.0mm	- / -
			撚線3.5mm^2	- / -
			撚線5.5mm^2	- / -
			撚線8.0mm^2	25 / 25
			撚線14.0mm^2	44 / 44
			撚線22.0mm^2	70 / 70
			撚線38.0mm^2	121 / 121
連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下	単線1.6mm×3本	
		120m以下	別ケーブル 撚線3.5mm2×2本 撚線3.5mm2×1本	
	室内A・室内B間		（電源線）：単線1.6mm×2本 （信号線）：撚線0.3mm2×2本	
リモコンコード (室内Aにのみ接続します)		(200mまで) (500mまで)	VCTF0.3mm2 2芯 VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など	

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
(注8) 定格風量は「急」です。
(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。


T2518008Z - 01


東芝キヤリア株式会社




注）1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がありませんので、室内ユニット端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。

図番	T25G1503	04 214	図法
品名	東芝パッケージエアコン外部結線図 （ワイヤードツインタイプ）	尺度	単位
形名		東芝キヤリア株式会社	





A部詳細




B部詳細


	名　　称	記　　事
①	冷媒配管取出口 室内外接続線取出口	ﾉｯｸｱｳﾄ穴
②	電源取入穴	φ38ﾉｯｸｱｳﾄ穴


※	配管接続口径		接続配管径		寸法A
	液側	ｶﾞｽ側	液側	ｶﾞｽ側	
AP224	φ9.5	φ19.1	φ9.5	φ25.4	721
AP280	φ12.7	φ19.1	φ12.7	φ25.4	716

室外機本体のﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞの接続径はφ19.1と
なっていますので、付属の継手配管を使用して
工事を行ってください。




Z矢視図






図番	T26C1708-ROA-AP2247HSZ	02	図法
		215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン 外　形　図	尺度	単位
			mm
形名	ROA-AP2247HSZ	東芝キヤリア株式会社	



記　号	品　　名
20SF	四方弁コイル
49C	圧縮機バイメタルサーモ
63H	高圧スイッチ
CM	圧縮機
CT1	電流センサ
(MCC-1597) F510	ヒューズ(制御電源) T3.15A 250VAC
(MCC-1675) F01, F02	ヒューズ(CDB) T3.15A 250VAC
(MCC-1680) F01, F03	ヒューズ(ノイズフィルタ) T6.3A 250VAC
(MCC-1687A) F20	ヒューズ(制御電源) T3.15A 250VAC
(MCC-1687A) F21	ヒューズ(ファン) 6.3A 650VDC
(MCC-1687B) F01, F02	ヒューズ(メイン) 70A 250VAC
F04	ヒューズ(室内－室外渡り保護用) T25A 250VAC
FM1、FM2	ファンモータ
PS	圧力センサ（低圧）
REACTOR	リアクタ
PMV1、PMV2	電子制御弁コイル
SV2	二方弁コイル
TB1	端子台（電源）
TB2	端子台（室内－室外接続用）
TD	配管温度センサ（吐出）
TE	熱交センサ１
TL	熱交センサ２
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ（吸込）

1．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2．□□ は端子台、—○— は接続端子、○○ はプリント基板上のコネクタを示します。
3．⏚ は保護アースを示します。
4．⋯ はプリント基板を示します。


図番	T26D1710-ROA-AP2247HSZ	03	図法
		215	
品名	東芝パッケージエアコン 配　線　図	尺度	単位
形名	ROA-AP2247HSZ	東芝キヤリア株式会社	




単位：mm

適用機種		図面番号	T25A1804-01				
AIK-RP1123H		品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度	/	図法	三角法
			東芝キヤリア株式会社				

配線図




適用機種		図面番号	T25B1803-01			
AIK-RP1123H		品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)	尺度	/	図法 三角法
			東芝キヤリア株式会社			




連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


（図１）




（図２）



＜リモコン取付け寸法＞



（図３）




お願い）
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を直接接触させたり、同一電線管に収めることはできません。ノイズ等により、制御系統に異常が生じる恐れがあります。


※ご使用のリモコンによって異なります。

線種	VCTF:0.3mm²×2			VCTF:0.5mm² ～2.0mm² ×2		
リモコン配線とリモコン渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+…Ln)	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの2リモコン
	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+…Ln)	200mまで			200mまで		



適用機種		図面番号	T29E1405-01		
RBC-AMS53		品名	東芝ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用別売部品 外形図	尺度	図法 三角法
			ワイヤードリモコン		
		東芝キヤリア株式会社			

T29E1405-4Y



	A	B	C	D	P224用	P280用
液　側	35	18	φ12.7	φ9.5	—	○
	34	14	φ9.5	φ9.5	○	—
ガス側	74	37	φ25.4	φ15.9	○	○

適用機種		図面番号	T29E0501-01			
RBC-TWP101		品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図 分岐管	尺度	／	図法 三角法
		東芝キヤリア株式会社				