セット名称　ABSF28037M
仕様表　（室内ユニット）AID-RP713BH　×4
（室外機）ROA-AP2807HS
（分岐管第1）RBC-TWP101
（分岐管第2）RBC-TWP50　×2

天埋ビルトイン
インバータ
ダブルツイン

# 東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 冷房性能(注1) | 定格冷房標準能力 | | kW | 25.0〈4.6～28.0〉 |
| | | 顕熱比 | - | 0.68 |
| | 定格冷房標準エネルギー消費効率 | | - | 2.38 / 2.38 |
| | 中間冷房標準能力 | | kW | 11.3 |
| | 中間冷房中温能力 | | kW | 11.6 |
| | 最小冷房中温能力 | | kW | 6.3 |
| 暖房性能(注1) | 定格暖房標準能力 | | kW | 28.0〈4.6～31.5〉 |
| | 定格暖房標準エネルギー消費効率 | | - | 3.31 / 3.31 |
| | 中間暖房標準能力 | | kW | 12.6 |
| | 最小暖房標準能力 | | kW | 7.0 |
| | 最大暖房低温能力 | | kW | 22.5 |
| 通年エネルギー消費効率 | | | (注5) | |
| | APF2015 (JIS B 8616：2015) | | - | 4.6 / 4.6 |
| | APF (JIS B 8616：2006) | | - | 4.3 |
| 冷暖平均エネルギー消費効率 | | | - | 2.85 / 2.85 |
| 電気特性(注1) | 電源 | | 室外 | 三相　200V　50/60 Hz |
| | 消費電力 | 冷房 定格冷房標準 | kW | 10.5 / 10.5 |
| | | 冷房 中間冷房標準 | kW | 2.57 / 2.57 |
| | | 冷房 中間冷房中温 | kW | 2.30 / 2.30 |
| | | 冷房 最小冷房中温 | kW | 0.859 / 0.859 |
| | | 暖房 定格暖房標準 | kW | 8.46 / 8.46 |
| | | 暖房 中間暖房標準 | kW | 2.53 / 2.53 |
| | | 暖房 最小暖房標準 | kW | 1.47 / 1.47 |
| | | 暖房 最大暖房低温 | kW | 10.3 / 10.3 |
| | 運転電流 | (冷) | A | 31.9 / 31.9 |
| | | (暖) | | 25.7 / 25.7 |
| | | (最大) | | 37.4 / 37.4 |
| | 力率 | (冷) | % | 95 / 95 |
| | | (暖) | | 95 / 95 |
| | 始動電流 | | A | - / - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室内ユニット | 形名 | | | AID-RP713BH |
| | 外装 | | | シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 275 |
| | | 幅 | mm | 1,000 |
| | | 奥行 | mm | 925 |
| | 総質量 | | kg | 34 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 防音・断熱材 | | | 発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム |
| | 送風装置 | 送風機 | | シロッコファン |
| | | 風量 (注6) 急/強+/強/弱+/弱 | $m^3$/min | 20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5 |
| | | 電動機 | kW | 0.150 |
| | | 出荷時機外静圧 | Pa | 20.0 |
| | | 機外静圧設定範囲 (注7) | Pa | 20-30-40-50-65-80-100 |
| | | 風量限界(下限) | $m^3$/min | 11.3 |
| | | 風量限界(上限) | $m^3$/min | 24.0 |
| | エアフィルタ | | | 室内ユニットに付属 |
| | 運転調整装置 | (注4) | | リモコンスイッチ |
| | ドレンロ径（呼び径） | | | 25(塩ビ管) |
| | 定格騒音(音響パワーレベル) (注8) 急/強+/強/弱+/弱 | | dB(A) | 60 / 58 / 56 / 53 / 51 |
| | 運転音(音圧レベル) (注9) 急/強+/強/弱+/弱 | | dB(A) | 45 / 43 / 41 / 38 / 36 |
| | 電熱装置 | | | 取付不可 |

(注3)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室外ユニット | 形名 | | | ROA-AP2807HS |
| | 外装 | | | シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 1,550 |
| | | 幅 | mm | 1,010 |
| | | 奥行 | mm | 370 |
| | 総質量 | | kg | 141 |
| | 圧縮機 | 形式 | | 全密閉形 |
| | | 圧縮機用電動機定格出力 | kW | 7.16 |
| | | 極数 | | 4 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 冷媒制御 | (冷) | | 電子制御弁 |
| | | (暖) | | 電子制御弁 |
| | 送風装置 | 送風機 | | プロペラファン |
| | | 標準風量 | $m^3$/min | 181.5 |
| | | 電動機 | kW | 0.200+0.200 |
| | 高圧スイッチ | | MPa | 作動：4.15　復帰：3.20 |
| | 低圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 保護装置 | | | 吐出温度センサー<br>過電流センサー<br>圧縮機サーモ |
| | ケースヒータ | | W | - |
| | 定格騒音(音響パワーレベル) (注8) | (冷) | dB | 78 |
| | | (暖) | dB | 80 |
| | 運転音(音圧レベル) (注9) | (冷) | dB | 61 |
| | | (暖) | dB | 63 |
| | IPコード | | | IPX4 |
| 法定冷凍トン | | | | 3.7 |
| 設計圧力 | 高圧部 | | MPa | 4.15 |
| | 低圧部 | | MPa | 2.21 |
| 冷媒・出荷時封入量 | | | kg | R410A・5.90 |
| 冷媒追加不要の最大実長 | | | m | 30 |
| 冷媒追加量 | | | g/m | 主配管：90<br>分岐配管：45 |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 冷媒配管 | 室外機・第1分岐管間 | | mm | ガス側：φ25.4　液側：φ12.7 |
| | 第1分岐管・第2分岐管間 | | mm | ガス側：φ15.9　液側：φ9.5 |
| | 第2分岐管・室内ユニット間 | | mm | ガス側：φ15.9　液側：φ9.5 |
| | 最大実長 | | m | 100 |
| | 最大落差 | | m | 室外機が上の場合：30<br>室外機が下の場合：30 |
| | 分岐配管最大長さ | | m | 20 |
| | 分岐配管長さの最大差 | | m | 6 |
| 電源設計 | 漏電遮断器 | | (注10) | 50A、30mA 0.1sec以下 |
| | 手元開閉器 | 開閉器容量 | A | 60 |
| | | ヒューズ | A | 50 |
| | | 配線用遮断器 | A | 50 |
| | 電源配線 | | | 線径 / 電源線こう長(最大) |
| | | | | 単線1.6mm　- / - |
| | | | | 単線2.0mm　- / - |
| | | | | 撚線3.5mm$^2$　- / - |
| | | | | 撚線5.5mm$^2$　- / - |
| | | | | 撚線8.0mm$^2$　- / - |
| | | | | 撚線14.0mm$^2$　33 / 33 |
| | | | | 撚線22.0mm$^2$　52 / 52 |
| | | | | 撚線38.0mm$^2$　89 / 89 |
| 連絡線 | 室外機・室内ユニット間 | 75 m以下 | | 単線1.6mm×3本 |
| | | 120 m以下 | | 別ケーブル　撚線3.5mm2×2本<br>撚線3.5mm2×1本 |
| | 室内A・室内B間<br>室内B・室内C間<br>室内C・室内D間 | | | （電源線）：単線1.6mm×2本<br>（信号線）：撚線0.3mm2×2本 |
| リモコンコード（室内Aにのみ接続します） | | （500mまで） | | VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など |

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを4台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格風量は「急」です。
(注7) 機外静圧を変更する場合は、現地にて設定変更が必要です。
(注8) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注9) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。


東芝キヤリア株式会社


T2518278 - 01

注）1. ◎ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がありませんので、室内ユニット端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。





| | | | |
|---|---|---|---|
| 図番 | T25G1807 | 02<br>214 | 図法 |
| 品名 | 東芝パッケージエアコン外部結線図<br>（ワイヤードダブルツインタイプ） | 尺度 | 単位 |
| 形名 | | 東芝キヤリア株式会社 | |




A部詳細





B部詳細

| | 名　　称 | 記　　事 |
|---|---|---|
| ① | 冷媒配管取出口<br>室内外接続線取出口 | ﾉｯｸｱｳﾄ穴 |
| ② | 電源取入穴 | φ38ﾉｯｸｱｳﾄ穴 |

| ※ | 配管接続口径 | | 接続配管径 | | 寸法A |
|---|---|---|---|---|---|
| | 液側 | ｶﾞｽ側 | 液側 | ｶﾞｽ側 | |
| AP224 | φ9.5 | φ19.1 | φ9.5 | φ25.4 | 721 |
| AP280 | φ12.7 | φ19.1 | φ12.7 | φ25.4 | 716 |


室外機本体のﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞの接続径はφ19.1と
なっていますので、付属の継手配管を使用して
工事を行ってください。









Z矢視図





| 図番 | T26C1708-ROA-AP2807HS | 02 | 図法 |
|---|---|---|---|
| | | 215 | 三角法 |
| 品名 | 東芝パッケージエアコン<br>外　形　図 | 尺度 | 単位 |
| | | | mm |
| 形名 | ROA-AP2807HS | 東芝キヤリア株式会社 | |




| 記　号 | 品　　名 |
|---|---|
| 20SF | 四方弁コイル |
| 49C | 圧縮機バイメタルサーモ |
| 63H | 高圧スイッチ |
| CM | 圧縮機 |
| CT1 | 電流センサ |
| (MCC-1597) F510 | ヒューズ(制御電源) T3.15A 250VAC |
| (MCC-1675) F01, F02 | ヒューズ(CDB) T3.15A 250VAC |
| (MCC-1680) F01, F03 | ヒューズ(ノイズフィルタ) T6.3A 250VAC |
| (MCC-1687A) F20 | ヒューズ(制御電源) T3.15A 250VAC |
| (MCC-1687A) F21 | ヒューズ(ファン) 6.3A 650VDC |
| (MCC-1687B) F01, F02 | ヒューズ(メイン) 70A 250VAC |
| F04 | ヒューズ(室内－室外渡り保護用) T25A 250VAC |
| FM1、FM2 | ファンモータ |
| PS | 圧力センサ（低圧） |
| REACTOR | リアクタ |
| PMV1、PMV2 | 電子制御弁コイル |
| SV2 | 二方弁コイル |
| TB1 | 端子台（電源） |
| TB2 | 端子台（室内－室外接続用） |
| TD | 配管温度センサ（吐出） |
| TE | 熱交センサ１ |
| TL | 熱交センサ２ |
| TO | 外気温度センサ |
| TS | 配管温度センサ（吸込） |

1．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2．□□ は端子台、—○— は接続端子、○○ はプリント基板上のコネクタを示します。
3．⏚ は保護アースを示します。
4．⋯ はプリント基板を示します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 図番 | T26D1710-ROA-AP2807HS | 03 / 215 | 図法 |
| 品名 | 東芝パッケージエアコン 配　線　図 | 尺度 | 単位 |
| 形名 | ROA-AP2807HS | 東芝キヤリア株式会社 | |




※１）吸込口キャンバスを縮めて70～170㎜の範囲で
使用する場合は、キャンバスの圧損を30Pa
見込んでください。








注記


1．電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
　ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
2．油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
3．吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4．別売　気化式加湿器や、フィルターチャンバー一組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
5．外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
　外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
　外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
6．装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面

【下面吸込方式】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 図番 | T25A1814-AID-RP713BH | 03 | 図法 |
| | | 234 | 三角法 |
| 品名 | 東芝パッケージエアコン外形図<br>（天井埋込形ビルトインタイプ）（1/5） | 尺度 | 単位 |
| | | | mm |
| 形名 | AID-RP713BH | 東芝キヤリア株式会社 | |

## 別売品　気化式加湿器，フィルターチャンバー組込時






抗菌高性能フィルター(別売品)　又は　デオドラントフィルター(別売品)

| | |
|---|---|
| 330×245×35t(3枚) | 330×245×35t(3枚) |
| TCB-UFM1BD(65%)×3 | TCB-DF1BD×3 |
| TCB-UFH1BD(90%)×3 | |


### サービスに必要なスペース





※1）気化式加湿器を取り付ける場合は加湿器側面に点検口を設置してください。





※2）下面吸込口にフィルターチャンバーを取り付ける場合は、フィルターチャンバーの厚さ(202mm)を考慮して、据付スペース(天井ふところ高さ)を選定してください。




## 下面吸込方式(フルパネル)










【下面吸込方式】

注記
1．抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
　上記フィルターの単独使用は可能ですが、超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
2．超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター１種類との併用が可能です。
3．別売　気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は、加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 図番 | T25A1814-AID-RP713BH | 03 | 図法 |
| | | 234 | 三角法 |
| 品名 | 東芝パッケージエアコン外形図<br>（天井埋込形ビルトインタイプ）（2/5） | 尺度 | 単位 |
| | | | mm |
| 形名 | AID-RP713BH | 東芝キヤリア株式会社 | |













注記


1．電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
　ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
2．油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
3．吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4．別売　気化式加湿器組込時は、加湿エレメント交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
5．外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
　外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
　外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
6．装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面


【天井リターン方式】

| | | | |
|---|---|---|---|
| 図番 | T25A1814-AID-RP713BH | 03 | 図法 |
| | | 234 | 三角法 |
| 品名 | 東芝パッケージエアコン外形図<br>（天井埋込形ビルトインタイプ）（3/5） | 尺度 | 単位 |
| | | | mm |
| 形名 | AID-RP713BH | 東芝キヤリア株式会社 | |













## 別売品　フィルターチャンバー，角ダクトフランジ(吸込用)組込時






### サービスに必要なスペース





※1）気化式加湿器を取り付ける場合は
加湿器側面に点検口を設置してください。





※2）製品下部のスペース（1000mm以上）に入って
作業が出来る場合や、天井板が容易にはずせる
場合は点検パネルは不要です。




※3）吸込口側にフィルターチャンバーを
取り付ける場合は、チャンバー吸込口を
壁から300mm以上離してください。


### ドレンアップ配管





注記
1．電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
　ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
2．油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
3．吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4．別売　気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管や
　ドレン配管の経路をご確認ください。
5．外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
　外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
　外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
6．抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
　上記フィルターの単独使用は可能ですが、超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
7．超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター１種類との併用が可能です。
8．装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面


【背面吸込方式(吸込ダクト接続)】


| | | | |
|---|---|---|---|
| 図番 | T25A1814-AID-RP713BH | 03 | 図法 |
| | | 234 | 三角法 |
| 品名 | 東芝パッケージエアコン外形図<br>（天井埋込形ビルトインタイプ）（4/5） | 尺度 | 単位 |
| | | | mm |
| 形名 | AID-RP713BH | 東芝キヤリア株式会社 | |









## 別売品　フィルターチャンバー，角ダクトフランジ(吸込用)組込時










### サービスに必要なスペース





※1）気化式加湿器を取り付ける場合は
加湿器側面に点検口を設置してください。





※2）製品下部のスペース（1000mm以上）に入って
作業が出来る場合や、天井板が容易にはずせる
場合は点検パネルは不要です。




※3）吸込口側にフィルターチャンバーを
取り付ける場合は、チャンバー吸込口を
壁から300mm以上離してください。

### ドレンアップ配管





注記
1．電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
　ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
2．油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
3．吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4．別売　気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管や
　ドレン配管の経路をご確認ください。
5．外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
　外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
　外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
6．抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
　上記フィルターの単独使用は可能ですが、超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
7．超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター１種類との併用が可能です。
8．装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面


【背面吸込方式(本格ダクト接続)】


| | | | |
|---|---|---|---|
| 図番 | T25A1814-AID-RP713BH | 03 | 図法 |
| | | 234 | 三角法 |
| 品名 | 東芝パッケージエアコン外形図<br>（天井埋込形ビルトインタイプ）（5/5） | 尺度 | 単位 |
| | | | mm |
| 形名 | AID-RP713BH | 東芝キヤリア株式会社 | |

| 記号 | 品　名 |
|---|---|
| CN** | コネクタ |
| DM | ドレンポンプ用電動機 |
| F01,401 | ヒューズ |
| FM | ファンモータ |
| FS | フロートスイッチ |
| J01 | ジャンパー線 |
| L | リアクタ |
| SW501 | ディップスイッチ |
| TA | 室温センサ |
| TB01,02 | ターミナルブロック |
| TC,TCJ | 熱交センサ |
| 別売品 F02 | ヒューズ |
| 別売品 HA | JEMA標準HA端子-A |
| 別売品 HS | ヒューミディスタット |
| 別売品 RY01 | リレー |
| 別売品 SV1,2 | 給水用電磁弁 |
| 別売品 TB03,04 | ターミナルブロック |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 図番 | T25B1805-AID-RP713BH | 02 / 214 | 図法 |
| 品名 | 東芝パッケージエアコン配線図<br>(天井埋込形ビルトインタイプ) | 尺度 | 単位 |
| 形名 | AID-RP713BH | 東芝キヤリア株式会社 | |





（単位：mm）

※1）吸込口キャンバスを縮めて70～170mmの範囲で使用する場合は、キャンバスの圧損を30Pa見込んでください。

※ 製品質量：4 kg
色　　彩：グランホワイト(5PB9/1)

| 適用機種 | | 図面番号 | T24H1839-01 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC-UD901B(W) | | 品名 | 東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図 吸込ハーフパネル | 尺度 | / | 図法 | 三角法 |
| | | | 東芝キヤリア株式会社 | | | | |


T24H1839-8Y





## 連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


（図１）





（図２）




＜リモコン取付け寸法＞




（図３）





お願い）
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

### リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を直接接触させたり、同一電線管に収めることはできません。ノイズ等により、制御系統に異常が生じる恐れがあります。


※ご使用のリモコンによって異なります。

| 線種 | VCTF:0.3mm²×2 | | | VCTF:0.5mm² ～2.0mm² ×2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リモコン配線とリモコン渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+…Ln) | 1リモコン | 2リモコン | ワイヤレスとの2リモコン | 1リモコン | 2リモコン | ワイヤレスとの2リモコン |
| | 200mまで | 120mまで | 200mまで | 500mまで | 300mまで | 400mまで |
| リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+…Ln) | 200mまで | | | 200mまで | | |





| 適用機種 | | 図面番号 | T29E1405-01 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RBC-AMS53 | | 品名 | 東芝ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用別売部品 外形図 | 尺度 | 図法 三角法 |
| | | | ワイヤードリモコン | | |
| | | 東芝キヤリア株式会社 | | | |

T29E1405-4Y




| | A | B | C | D | P224用 | P280用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液　側 | 35 | 18 | φ12.7 | φ9.5 | — | ○ |
| | 34 | 14 | φ9.5 | φ9.5 | ○ | — |
| ガス側 | 74 | 37 | φ25.4 | φ15.9 | ○ | ○ |

| 適用機種 | | 図面番号 | T29E0501-01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC-TWP101 | | 品名 | 東芝パッケージエアコン用別売部品<br>外形図<br>分岐管 | 尺度 | ／ | 図法 三角法 |
| | | 東芝キヤリア株式会社 | | | | |




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 液　側 | ３４ | １４ | φ　９．５ | φ　９．５ |
| ガス側 | ４４ | ２１ | φ１５．９ | φ１５．９ |

| 適　用　機　種 | | 図　面　番　号 | T２５F０１０２－０ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC－TWP５０ | | 品名 | 東芝ツインシステム<br>エアコン用分岐管 | 尺度 | ／ | 図法 | 三角法 |
| | | 東芝キヤリア株式会社 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |