
DR. YAMAMOTO　CH. TERASAKI　DATE 10-26-'18


注１、ユニットの周囲には、最小下記のサービススペースを確保してください。
　正面　　0.7m
　右側面　0.8m
　左側面　0.5m
　背面　　0.5m
２、左勝手(L)の場合の配管接続口は、点線で示した位置となります。指定勝手方向にて製作いたします。
　注文の際、勝手方向をお知らせください。
３、配管中の一番高い所にエア抜きコックを、一番低い所に水抜きコックを取付けてください。

IE3モータ対応


搭載可能モータ;3.7kW,5.5kW




平面図




吹出口より見た図



左側面図



正面図(吸込側)



右側面図

適用機種	作成	照査	承認	JOB番号	品名	パッケージエアハン天吊ダクト形 外形図	尺度	1/20
RAA-2432PC-R(L)				納入先		左　記		
	日付			客先	図面番号	40HWA102-13	頁	1/1
				東芝キヤリア株式会社			改版	-

*** ****_ [**]　　**-**