



- 注. 1. 補助電気ヒータ用に別電源が必要です。
2. 室内B, Cユニット(子)のCN12コネクタは、現地据付時に必ず外してください。
3. 室内B, Cユニット(子)のプリント基板上のロータリスイッチは現地で各々“2”, “3”に合せてください。
4. 室内Aユニット, 室内Bユニット, 室内Cユニット全部のデップスイッチSW05のNo.1をON側にしてください。

適用機種	品名	東芝パッケージエアコン 同時トリプルタイプ	図法	尺度
AIU-HG, HRG AIU-WHG, SHG AIK-HG		外部結線図	三角法	NO SCALE
東芝キヤリア株式会社				