
冷凍サイクル図



		圧力 (MPa)		圧力 (kg/cm2G)		パイプ表面温度 (℃)					圧縮機運転回転数 (rps)	室内ファン	室内外温度条件 (DB/WB) (℃)	
		Pd	Ps	Pd	Ps	吐出 (TD)	吸込 (TS)	内熱交 (TC)	外熱交 (TL)	外熱交 (TE)			室内	室外
冷房	標準	2.6	1.1	26.5	11.2	75	14	13	44	36	39	急	27/19	35/－
	過負荷	3.7	1.1	37.7	11.2	84	15	15	59	57	40	急	32/24	52/－
	低負荷	1.7	0.8	17.3	8.2	46	7	5	32	25	23	弱	18/15.5	-5/－
暖房	標準	2.2	0.8	22.4	8.2	72	3	35	8	4	45	急	20/－	7/6
	過負荷	3.3	1.2	33.6	12.2	76	17	53	20	17	29	弱	30/－	24/18
	低負荷	2.1	0.2	21.4	2.0	72	-22	33	-7	-19	79	急	15/－	-20/－

※この圧縮機は４極モータです。クランプメータで圧縮機周波数(Hz)を測定した場合の値は、圧縮機回転数(rps)の２倍になります。

適用機種	
R0A-RP1123HX(Z)(ZG)	

図面番号	TDT26G1925-0
品名	東芝パッケージエアコン 冷凍サイクル系統図
	適用機種は左記
	東芝キヤリア株式会社