


DATE 08-31-'13
CH. MUROI
DR. M.OKADA

注1、防雪フード(吹出用)は、ユニット本体に本フランジキットを取付けた後、
M10ナットまたはM6タッピング用下孔を用いて固定してください。
(M10ボルトやM6タッピングは現地手配となります。防雪フードのフランジとの固定部板金の板厚が2mmの場合、
M10ボルトの首下は約20mm、M6タッピングの首下は約14mm程度のものを使用してください。
板厚が異なる場合は首下が適切な長さのボルトやタッピングを使用してください。)
2、防雪フード(吹出用)は、強風や季節風が吹きこまない方向に向けて取付けてください。
また、吹出空気がショートサーキットしないように周囲の障害物やユニットの設置距離間隔に注意してください。
3、フランジキット上面は、長手用チャンネルと短手用アングルの重なる部分において段差(1.6mm)がついていますので、防雪フード(吹出用)を取付ける際は注意してください。
4、(現地組み立ての場合)付属のM10ボルト、M6タッピングを用いてユニットに取付けてください。
5、吸込み側の防雪フード取付けについては、図面番号「T30MHA902-1」をご参照ください。

製品番号	適用ユニット	No.	構成部品	個数
RBP-FL030TB4	RUA-TBP0304シリーズ	1	チャンネル(長手用)	2
		2	アングル(短手用)	2
		3	M10ボルト	4
		4	M6タッピング	20







縮尺 1/15

適用機種	作成	照査	承認	JOB番号	品名	防雪フード取付用フランジキット(吹出用)	尺度	1/30
RBP-FL030TB4				納入先		左記		
	日付			客先	図面番号	T30MHD402-1	頁	改版
				東芝キヤリア株式会社			1/1	-

******** **_'**