


RDA-ＡＰ2242ＵＨＦ、AP2242UHNF

冷房能力　ROP-ＡＰ2245ＨＴ-１



冷房時入力　ROP-AP2245HT-1　室外機側入力特性線図





ユニット全体の入力値(kW)は下の表に従い、算出してください。

RDA-AP2242UHF	50Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　1　+　0.28（ｋW）
	60Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　1　+　0.31（ｋW）
RDA-AP2242UHNF	50Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　1　+　0.25（ｋW）
	60Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　1　+　0.25（ｋW）


冷房能力・入力補正　風量が標準風量と異なる場合は下の表にて補正を行ってください。

機種			RDA-AP2242UHN			RDA-AP2242UHNF		
風量(m^3/min)			22	28	31	22	28	31
バイパスファクタ			0.05	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07
冷房	補正係数(50/60Hz)	能力	0.97	1.00	1.01	0.97	1.00	1.01
		消費電力	0.98	1.00	1.00	0.98	1.00	1.00


C40HVB02205AF01-


RDA-ＡＰ2242ＵＨＦ、AP2242UHNF

暖房能力　ROP-AP2245HT-1



暖房時入力　ROP-AP2245HT-1、AP2245HT-1 x2、AP2245HT-1 x3　室外機側入力特性線図





ユニット全体の入力値(kW)は下の表に従い、算出してください。

RDA-AP2242UHF	50Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　1　+　0.28（ｋW）
	60Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　1　+　0.31（ｋW）
RDA-AP2242UHNF	50Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　1　+　0.25（ｋW）
	60Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　1　+　0.25（ｋW）

冷房能力・入力補正　風量が標準風量と異なる場合は下の表にて補正を行ってください。

機種			RDA-AP2242UHN			RDA-AP2242UHNF		
風量(m^3/min)			22	28	31	22	28	31
暖房	補正係数 (50/60Hz)	能力	0.98	1.00	1.00	0.98	1.00	1.00
		消費電力	1.08	1.00	0.97	1.08	1.00	0.97

C40HVB02205AF01-