
●８馬力、１６馬力　冷房運転

８馬力（室内機：ＲＤＡ−ＡＰ２８０４ＨＤ、室外機：ＲＯＰ−ＡＰ２２４６ＨＳ×１台）

１６馬力（室内機：ＲＤＡ−ＡＰ５６０４ＨＤ、室外機：ＲＯＰ−ＡＰ２２４６ＨＳ×２台）


冷房能力　ＲＤＡ−ＡＰ２８０４ＨＤ

注１．○は定格点を示します。



ＡＰ５６０４形の能力(kW)は、特性線図の能力値を２倍して算出してください。

冷房時入力　ＲＤＡ−ＡＰ２８０４ＨＤ　室外機側入力特性線図*



補正後の入力(kW) ＝ 定格入力(kW) × 空気条件ごとの入力比補正

（ご注意）配管長による補正は、『配管長さと冷暖房能力変化率』表を用い、別途補正を実施してください。

＊ユニット全体の入力値(kW)は下の表に従い、特性線図の入力値を室外機台数倍し、室内ファン入力値を加えて算出してください。

RDA-AP2804HD	50Hz	特性線図の入力値（ｋW） x 1 + 1.19（ｋW）
	60Hz	特性線図の入力値（ｋW） x 1 + 1.54（ｋW）
RDA-AP5604HD	50Hz	特性線図の入力値（ｋW） x 2 + 2.71（ｋW）
	60Hz	特性線図の入力値（ｋW） x 2 + 3.59（ｋW）

冷房能力・入力補正　風量が標準風量と異なる場合は下の表にて補正を行ってください。

		RDA-AP2804HD 風量			RDA-AP5604HD 風量		
		70m³/min	80m³/min（標準）	104m³/min	145m³/min	160m³/min（標準）	200m³/min
補正係数（50/60Hz）	能力	0.98	1.00	1.02	0.97	1.00	1.02
	入力	0.99	1.00	1.01	0.99	1.00	1.01
バイパスファクタ		0.16	0.17	0.19	0.13	0.14	0.16


●８馬力、１６馬力　暖房運転

８馬力（室内機：ＲＤＡ−ＡＰ２８０４ＨＤ、室外機：ＲＯＰ−ＡＰ２２４６ＨＳ×１台）

１６馬力（室内機：ＲＤＡ−ＡＰ５６０４ＨＤ、室外機：ＲＯＰ−ＡＰ２２４６ＨＳ×２台）


暖房能力　ＲＤＡ−ＡＰ２８０４ＨＤ


注１．○は定格点を示します。
注２．着霜時(徐霜運転含む)の能力低下は含みません。



ＡＰ５６０４形の能力(kW)は、特性線図の能力値を２倍して算出してください。

暖房時入力　ＲＤＡ−ＡＰ２８０４ＨＤ　室外機側入力特性線図*





補正後の入力(kW) ＝ 定格入力(kW) × 空気条件ごとの入力比補正

(ご注意)配管長による補正は、『配管長さと冷暖房能力変化率』表を用い、別途補正を実施してください。

＊ユニット全体の入力値(kW)は下の表に従い、特性線図の入力値を室外機台数倍し、室内ファン入力値を加えて算出してください。

RDA-AP2804HD	50Hz	特性線図の入力値（ｋＷ）　x　1　+　1.19（ｋＷ）
	60Hz	特性線図の入力値（ｋＷ）　x　1　+　1.54（ｋＷ）
RDA-AP5604HD	50Hz	特性線図の入力値（ｋＷ）　x　2　+　2.71（ｋＷ）
	60Hz	特性線図の入力値（ｋＷ）　x　2　+　3.59（ｋＷ）

暖房能力・入力補正　風量が標準風量と異なる場合は下の表にて補正を行ってください。

		RDA−AP2804HD 風量			RDA−AP5604HD 風量		
		70m³/min	80m³/min（標準）	104m³/min	145m³/min	160m³/min（標準）	200m³/min
補正係数（50/60Hz）	能力	0.99	1.00	1.01	0.99	1.00	1.01
	入力	1.05	1.00	0.95	1.06	1.00	0.95