

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)

【グリーン購入法適合】




(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 3.1 ~ 8.0 >		室	形 名		ROA-HRP801HSZ		
	額 熱 比		-	0.71			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.16 / 3.16			外形寸法	高 さ		mm	1,050
	中間冷房標準能力		kW	3.3				幅		mm	1,010
	中間冷房中温能力		kW	3.6				奥 行		mm	370
	最小冷房中温能力		kW	3.1			総 質 量	kg		82	
	定格暖房標準能力		kW	8.0 < 2.4 ~ 12.3 >			圧 縮 機	形 式		全密閉形	
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.49 / 3.49				圧縮機用電動機定格出力		kW	1.53
	中間暖房標準能力		kW	3.9			極 数		4		
	暖房性能 (注1)	最小暖房標準能力		kW	2.4		外	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ	
最大暖房低溫能力		kW	12.2		冷 媒 制 御			(冷)	電子制御弁		
最大暖房極低溫能力(-7℃)		kW	11.0 / 11.0		(暖)			電子制御弁			
最大極低溫能力(-15℃)		kW	10.7 / 10.7		送風装置	送 風 機		プロペラファン			
最大極低溫能力(-20℃)		kW	10.0 / 10.0			標 準 風 量		m³/min	82.5		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注5)	-			電 動 機		kW	0.100		
APF2015 (JIS B 8616: 2015)		-	5.3 / 5.3		高 圧 ス イ ャ ッ チ	MPa		-	-		
APF (JIS B 8616: 2006)		-	5.0 / 5.0		低 圧 ス イ ャ ッ チ	MPa		-	-		
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.33 / 3.33		保 護 装 置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
電気特性 (注1)		電 源	電 源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz		機	ケースヒータ		W
	冷 房		定格冷房標準	kW	2.25 / 2.25		定格騒音(音響パワーレベル)		(冷)	dB	72
			中間冷房標準	kW	0.652 / 0.652		(注8)		(暖)	dB	73
			中間冷房中温	kW	0.565 / 0.565		運転音(音圧レベル)		(冷)	dB	58
			最小冷房中温	kW	0.463 / 0.463				(注9)	(暖)	dB
	暖 房		定格暖房標準	kW	2.29 / 2.29		I Pコード		IPX4		
			中間暖房標準	kW	0.692 / 0.692		法定冷凍トン		2.93		
			最小暖房標準	kW	0.452 / 0.452		設 計 圧 力		高 圧 部	MPa	4.15
			最大暖房低溫	kW	5.18 / 5.18		低 圧 部		MPa	2.21	
	最大暖房極低溫(-7℃)		kW	6.05 / 6.05		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg		R32・2.40		
運 転 電 流	(冷) (暖) (最大)	A	7.55 / 7.55 7.69 / 7.69 23.6 / 23.6		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m	30				
力 率	(冷) (暖)	%	86 / 86 86 / 86		冷 媒 追 加 量	g/m	主配管 : 35 分岐配管 : 20				
始 動 電 流	A	- / -		冷 媒 配 管	室 外 機 ・ 分 岐 管 間		mm	ガス側 : φ15.9 液側 : φ9.5			
形 名	AID-RP403BH				分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側 : φ12.7 液側 : φ6.4			
外 装	シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				最 大 実 長		m	50			
外形寸法	高 さ		mm		275	最 大 落 差		m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30		
	幅		mm		700	分 岐 配 管 最 大 長 さ		m	15		
	奥 行		mm		925	分岐配管長さの最大差		m	10		
総 質 量	kg		26		電 源 配 線	漏 電 遮 断 器		(注10)	30A、30mA 0.1sec以下		
空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ					手元開閉器	A	30			
防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム					ヒ ュ ー ズ	A	30			
送 風 装 置	送 風 機		シロッコファン			配 線 用 遮 断 器	A	30			
	風 量	(注6)	m³/min	13.3 / 12.3 / 11.3 / 10.5 / 9.5		電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)		
		急/強+/強/弱+/弱				単線1.6mm	- / -				
	電 動 機	kW	0.150			単線2.0mm	- / -				
	出荷時機外静圧	Pa	20.0			燃線3.5mm²	- / -				
	機外静圧設定範囲	(注7) Pa	20-30-40-50-65-80-100			燃線5.5mm²	20 / 20				
	風 量 限 界 (下限)	m³/min	8.0			燃線8.0mm²	30 / 30				
風 量 限 界 (上限)	m³/min	15.0		燃線14.0mm²	52 / 52						
エ ア フ ィ ル タ	室内ユニットに付属				燃線22.0mm²	82 / 82					
運 転 調 整 装 置	(注4)	リモコンスイッチ		燃線38.0mm²	- / -						
ドレン口径(呼び径)	25(塩ビ管)				連 絡 線	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ャ ッ ト 間		75 m以下	単線1.6mm×3本		
定格騒音(音響パワーレベル)	(注8)	dB(A)	60 / 58 / 56 / 54 / 52			室 内 A ・ 室 内 B 間		(電源線) : 単線1.6mm×2本 (信号線) : 燃線0.5mm2×2本			
運転音(音圧レベル)	(注9)	dB(A)	45 / 43 / 41 / 39 / 37								
電 熱 装 置 (補助電気ヒータ)	取付不可				リモコンコード		(室内Aにのみ接続します) (500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など		







- 注) 1. ◎ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性ありませんので、室内ユニット端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図 番	T25G1503	04	図 法
		214	
品 名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤードツインタイプ)	尺 度	単 位
形 名	東芝キャリア株式会社		




	名 称	記 事
①	冷媒配管取出口 室内外接続線取出口	ノックアウト穴
②	電源取入穴	φ38ノックアウト穴



図番	T26C1929-R0A-HRP801HSZ	04	図法
品名	東芝パッケージエアコン 外形図	215	三角法
形名	R0A-HRP801HSZ	尺度	単位
			m m

東芝キャリア株式会社



1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □□は端子台、—○—は接続端子、
□□はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕は保護アースを示します。
4. □□□□はプリント基板を示します。

記号	品 名	記号	品 名
20SF	四方弁コイル (*1)	PMV	電子制御弁コイル
49C	圧縮機バイメタルサーモ		
CM	圧縮機	REACTOR	リアクタ
F01	FUSE(メイン電源用)		
F02	30A/AC250V	TB1	端子台(電源)
F03	FUSE(室内-室外渡り保護用)	TB2	端子台(室内-室外接続用)
	T10A/AC250V	TD	配管温度センサ(吐出)
		TE	熱交センサ1
FM02	ファンモータ	TL	熱交センサ2
HT	底板ヒータ	TO	外気温度センサ
		TS	配管温度センサ(吸込)

記号	品 名
F01	FUSE(ヒータ基板用) T5A / AC250V

図 番	T26D1931-R0A-HRP801HSZ	03	図 法
		215	
品 名	東芝パッケージエアコン 配 線 図	尺 度	単 位
形 名	R0A-HRP801HSZ	東芝キヤリア株式会社	

Technical drawing of the front view of the main body of a water purifier. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - Top horizontal dimensions: 377, 175, 202, 14, 750.
 - Left vertical dimensions: 118, 109, 37, 19, 29.
 - Right vertical dimension: 227.
- Labels:**
 - 点検口 (Access Port)
 - ドレン皿簡易点検口 (Simple Access Port for Drain Pan)
 - 電気部品箱カバー (Electrical Component Box Cover)
 - 加湿器点検口カバー (Humidifier Access Port Cover)
 - 給水接続口 (Water Inlet Connection Port)
 - 加湿器ヒューズボックス (Humidifier Fuse Box)
 - フィルターチャンバー (Filter Chamber)
 - フィルター取出口 (Filter Outlet)










図 番	T25A1812-AID-RP403BH		03	図 法
			234	三角法
品 名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (2/5)		尺 度	単 位
				m m
形 名	AID-RP403BH	東芝キヤリア株式会社		




1. 電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
2. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
3. 吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4. 別売 気化式加湿器組込時は、加湿エレメント交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
5. 外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
6. 装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面

【天井リターン方式】



図 番	T25A1812-AID-RP403BH		03	図 法
			234	三角法
品 名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (3/5)		尺 度	単 位
				m m
形 名	AID-RP403BH	東芝キャリア株式会社		



A矢視図



別売品 フィルターチャンバー，角ダクトフランジ(吸込用)組込時



抗菌高性能フィルター
(別売品)

330×245×35t (2枚)
TCB-UFM1BD (65%) × 2
TCB-UFH1BD (90%) × 2

又は



デオドラントフィルター
(別売品)

330×245×35t (2枚)
TCB-DF1BD × 2

超ロングライフフィルター
(別売品)

330×245×35t (2枚)
TCB-LF1BD × 2


サービスに必要なスペース





注記

- 電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
- 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
- 吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
- 別売 気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
- 外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
- 抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
上記フィルターの単独使用は可能ですが、超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
- 超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター1種類との併用が可能です。
- 装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面


【背面吸込方式(吸込ダクト接続)】





図番	T25A1812-AID-RP403BH	03	図法
		234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (4/5)	尺度	単位
		m	m
形名	AID-RP403BH	東芝キヤリア株式会社	



A矢視図






別売品 フィルターチャンバー，角ダクトフランジ(吸込用)組込時



抗菌高性能フィルター
(別売品)
330×245×35t (2枚)
TCB-UFM1BD (65%) × 2
TCB-UFH1BD (90%) × 2
又は
デオドラントフィルター
(別売品)
330×245×35t (2枚)
TCB-DF1BD × 2
超ロングライフフィルター
(別売品)
330×245×35t (2枚)
TCB-LF1BD × 2

サービスに必要なスペース








注記

- 電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
- 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
- 吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
- 別売 気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
- 外気取り入れには必ず処理済空気を请使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
- 抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
上記フィルターの単独使用は可能ですが、超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
- 超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター１種類との併用が可能です。
- 装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面




【背面吸込方式(本格ダクト接続)】

図番	T25A1812-AID-RP403BH	03	図法
		234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (5/5)	尺度	単位
		m	m
形名	AID-RP403BH	東芝キヤリア株式会社	

別
売
品

----	現地配線
	保護アース
	端子台
	接続端子
	コネクタ
	プリント基板
-----	別売品
-----	部品境界線

図番	T25B1805-AID-RP403BH		02	図法
			214	
品名	東芝パッケージエアコン配線図 (天井埋込形ビルトインタイプ)		尺度	単位
形名	AID-RP403BH	東芝キャリア株式会社		




※ 1) 吸込口キャンバスを縮めて70~170mmの範囲で使用する場合は、キャンバスの圧損を30Pa見込んでください。

※ 製品質量 : 3 kg
色 彩 : グランホワイト (5PB9/1)

(単位 : mm)

適 用 機 種		図 面 番 号		T24H1838-01			
RBC-UD561B (W)		品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品		尺 度	図 法	三角 法
			外 形 図				
			吸込ハーフパネル				
		東芝キヤリア株式会社					

T24H1838-8Y




お願い)
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


(図1)



リモコン線引出し口

JIS C8340
1個用スイッチボックス
(カバーなし)


(図2)




リモコン線引出し口

JIS C8340
2個用スイッチボックス
(カバーなし)

＜リモコン取付け寸法＞



(図3)



リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を
直接接触させたり、同一電線管に収めること
はできません。ノイズ等により、制御系統に
異常が生じる恐れがあります。


※ご使用のリモコンによって異なります。

線種	VCTF: 0.3mm ² × 2			VCTF: 0.5mm ² ~ 2.0mm ² × 2		
	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン
リモコン配線とリモコン 渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+...Ln)	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+...Ln)	200mまで			200mまで		



適用機種		図面番号	T29E1405-01			
RBC-AMS53		品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図		尺度	図法
			ワイヤードリモコン			
			東芝キヤリア株式会社			

T29E1405-4Y



	A	B	C	D
液側	36	14	φ 9.5	φ 6.4
ガス側	43	23	φ 15.9	φ 12.7

通 用 機 種	図 面 番 号		T 2 5 F 0 1 0 1 - 0		三 角 法	
	品 名		東芝インシステム エアコン用分岐管		図 法	
RBC-TWP30						

東芝キヤリア株式会社

T25F0101-13