

東芝パッケージエアコン

(空冷式天井埋込形ビルトインタイプ)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	4.0 < 1.0 ~ 4.5 >				
	顕 熱 比			-	0.68				
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	3.01 / 3.01				
	中間冷房標準能力			kW	1.8				
	中間冷房中温能力			kW	1.9				
	最小冷房中温能力			kW	1.4				
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率					(注4)				
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)					-	4.7 / 4.7			
APF (JIS B 8616 : 2006)					-	4.9 / 4.9			
電 気 特 性 (注1)	電 源			(注2)	単相 200V 50/60 Hz				
	消 費 電 力	冷 房	定格冷房標準	kW	1.33 / 1.33				
			中間冷房標準	kW	0.415 / 0.415				
			中間冷房中温	kW	0.359 / 0.359				
			最小冷房中温	kW	0.261 / 0.261				
	運 転 電 流			(最大)	A	7.15 / 7.15			
力 率			%		93 / 93				
始 動 電 流			A	- / -					
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名			AID-RP453BH					
	外 装			シルバー (溶融亜鉛メッキ鋼板)					
	外形寸法	高 さ		mm	275				
		幅		mm	700				
		奥 行		mm	925				
	総 質 量			kg	26				
空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ						
防 音 ・ 断 熱 材			発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム						
ユ ニ ッ ト	送 風 装 置	送 風 機			シロッコファン				
		風 量	(注5)		m³/min	13.3 / 12.3 / 11.3 / 10.5 / 9.5			
			急/強+/強/弱+/弱						
		電 動 機			kW	0.150			
		出荷時機外静圧			Pa	20.0			
		機外静圧設定範囲			(注6)	Pa	20-30-40-50-65-80-100		
		風 量 限 界 (下限)			m³/min	8.0			
		風 量 限 界 (上限)			m³/min	15.0			
エ ア フ ィ ル タ			室内ユニットに付属						
運 転 調 整 装 置			(注3)	リモコンスイッチ					
ドレン口径 (呼び径)			25(塩ビ管)						
ツ ー ト	定格騒音 (音響パワーレベル)			(注7)	dB(A)	60 / 58 / 56 / 54 / 52			
	急/強+/強/弱+/弱								
	運転音 (音圧レベル)			(注8)	dB(A)	45 / 43 / 41 / 39 / 37			
急/強+/強/弱+/弱									
電 熱 装 置			取付不可						
機 外	形 名			ROA-RP453JZ					
	外 装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)					
	外形寸法	高 さ		mm	550				
		幅		mm	780				
		奥 行		mm	290				
	総 質 量			kg	35				
	圧 縮 機	形 式		全密閉形					
		圧縮機用電動機定格出力	kW	0.88					
		極 数		6					
	空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ					
	冷 媒 制 御			電子制御弁					
送風装置	送 風 機			プロペラファン					
	標 準 風 量		m³/min	40.0					
	電 動 機		kW	0.043					
高 圧 ス イ ッ チ			MPa	-	-				
低 圧 ス イ ッ チ			MPa	-	-				
保 護 装 置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ						
ケースヒータ			W	-					
定格騒音 (音響パワーレベル)			(注7)	dB	61				
運転音 (音圧レベル)			(注8)	dB	45				
IPコード			IPX4						
電 源 設 計	法定冷凍トン			0.56					
	設計圧力	高 圧 部		MPa	4.15				
		低 圧 部		MPa	2.21				
	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量			kg	R32 ・ 0.80				
	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長			m	20				
	冷 媒 追 加 量			g/m	20				
冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間			mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4				
	最 大 実 長			m	30				
	最 大 落 差			m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30				
電 源 設 計	漏 電 遮 断 器			(注9)	15A、30mA 0.1sec以下				
	手元開閉器	開 閉 器 容 量		A	15				
		ヒ ュ ー ス		A	15				
	配 線 用 遮 断 器			A	15				
	電 源 配 線			線 径	電源線こう長(最大)				
				単線1.6mm	11 / 11				
				単線2.0mm	18 / 18				
				撚線3.5mm ²	20 / 20				
				撚線5.5mm ²	31 / 31				
				撚線8.0mm ²	- / -				
				撚線14.0mm ²	- / -				
撚線22.0mm ²				- / -					
撚線38.0mm ²	- / -								
連 絡 線	室外機・室内ユニット間		50 m以下	単線1.6mm×3本					
リ モ コ ン コ ー ド			(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など					

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
く 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。

(注5) 定格風量は「急」です。

(注6) 機外静圧を変更する場合は、現地にて設定変更が必要です。

(注7) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。

(注8) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。

(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。



- 注) 1. ◎ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種
の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット
端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図 番	T25G1501	04	図 法
		214	
品 名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤードシングルタイプ)	尺 度	単 位
形 名	東芝キャリア株式会社		

Technical drawing of the front view of the main body of a water purifier, model R-1000. The drawing shows the internal components and their dimensions. Key features include the water inlet (給水接続口), water filter chamber (フィルターチャンバー), and water filter outlet (フィルター取出口). Dimensions are provided in millimeters (mm).

Dimensions (mm):

- Overall width: 750
- Overall height: 227
- Top section width: 377 (175 + 202)
- Top section height: 14
- Left side height: 118
- Bottom left height: 109
- Bottom left width: 37
- Bottom left height: 19
- Bottom left width: 29

Labels and components:

- 点検口 (Access port)
- ドレン皿簡易点検口 (Drain pan simple access port)
- 電気部品箱カバー (Electrical component box cover)
- 給水接続口 (Water inlet connection port)
- 加湿器 (Humidifier)
- 加湿器ヒューズボックス (Humidifier fuse box)
- 加湿器点検口カバー (Humidifier access port cover)
- フィルターチャンバー (Filter chamber)
- フィルター取出口 (Filter outlet)










図 番	T25A1812-AID-RP453BH		03	図 法
			234	三角法
品 名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (2/5)		尺 度	単 位
				m m
形 名	AID-RP453BH	東芝キヤリア株式会社		




1. 電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
2. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
3. 吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4. 別売 気化式加湿器組込時は、加湿エレメント交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
5. 外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
6. 装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面

【天井リターン方式】



図 番	T25A1812-AID-RP453BH		03	図 法
			234	三角法
品 名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (3/5)		尺 度	単 位
				m m
形 名	AID-RP453BH	東芝キャリア株式会社		






A矢視図



別売品 フィルターチャンバー，角ダクトフランジ(吸込用)組込時



サービスに必要なスペース





注記


- 電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
- 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
- 吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
- 別売 気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
- 外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
- 抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
上記フィルターの単独使用は可能ですが、超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
- 超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター1種類との併用が可能です。
- 装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面

【背面吸込方式(吸込ダクト接続)】



図番	T25A1812-AID-RP453BH	03	図法
		234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (4/5)	尺度	単位
			m m
形名	AID-RP453BH	東芝キヤリア株式会社	





A矢視図




別売品 フィルターチャンバー，角ダクトフランジ(吸込用)組込時



サービスに必要なスペース



※3) 吸込口側にフィルターチャンバーを取り付ける場合は、チャンバー吸込口を壁から300mm以上離してください。



注記


- 電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
- 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
- 吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
- 別売 気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
- 外気取り入れには必ず処理済空気を请使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
- 抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
上記フィルターの単独使用は可能ですが、超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
- 超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター１種類との併用が可能です。
- 装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面

【背面吸込方式(本格ダクト接続)】

図番	T25A1812-AID-RP453BH	03	図法
		234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (5/5)	尺度	単位
		m	m
形名	AID-RP453BH	東芝キャリア株式会社	

記号	品 名
CN**	コネクタ
DM	ドレンポンプ用電動機
F01,401	ヒューズ
FM	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
J01	ジャンパー線
L	リアクタ
SW501	ディップスイッチ
TA	室温センサ
TB01,02	ターミナルブロック
TC,TCJ	熱交センサ
F02	ヒューズ
HA	JEMA標準HA端子-A
HS	ヒューミディスタット
RY01	リレー
SV1,2	給水用電磁弁
TB03,04	ターミナルブロック

別
売
品



---	現地配線
⊕	保護アース
□	端子台
○	接続端子
○	コネクタ
...	プリント基板
---	別売品
---	部品境界線







図 番	T25B1805-AID-RP453BH	02	図 法
品 名	東芝パッケージエアコン配線図 (天井埋込形ビルトインタイプ)	214	尺 度 単 位
形 名	AID-RP453BH		東芝キヤリア株式会社




※ 1) 吸込口キャンバスを縮めて70~170mmの範囲で使用する場合は、キャンバスの圧損を30Pa見込んでください。

※ 製品質量 : 3 kg
色 彩 : グランホワイト (5PB9/1)

(単位 : mm)

適用機種		図面番号		T24H1838-01		
RBC-UD561B(W)		品名	東芝パッケージエアコン用別売部品		尺度	図法
			外形図			
			吸込ハーフパネル			
		東芝キャリア株式会社				

T24H1838-8Y




お願い)
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


(図1)



リモコン線引出し口

JIS C8340
1個用スイッチボックス
(カバーなし)


(図2)




リモコン線引出し口

JIS C8340
2個用スイッチボックス
(カバーなし)

＜リモコン取付け寸法＞



(図3)



リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を
直接接触させたり、同一電線管に収めること
はできません。ノイズ等により、制御系統に
異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。

線種	VCTF: 0.3mm ² × 2			VCTF: 0.5mm ² ~ 2.0mm ² × 2		
	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン
リモコン配線とリモコン 渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+...Ln)	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+...Ln)	200mまで			200mまで		



適用機種		図面番号		T29E1405-01		
RBC-AMS53		品名	東芝パッケージエアコン用別売部品	尺度	図法	三角法
			外形図			
			ワイヤードリモコン			
		東芝キヤリア株式会社				

T29E1405-4Y