
DR. SUGIYAMA　CH. TANNO　DATE 1-15-'15

注１．ユニットの周囲には、最小下記サービススペースを
確保してください。




*別売電気ヒータ、又は加熱コイル(温水･蒸気)組込の場合
電気ヒータ　1.9m(左右どちらか)
加熱コイル　1.9m(配管勝手側) 必要です。


２．スイッチボックスは、取付けてあるサイドパネルと共に
ヒンジにより開閉できます。電源配線等は、スイッチボックス
近くで固定せず、たるみを持たせてください。

３．工場出荷時は、ドレン配管勝手は左側面となります。
ドレン配管勝手を右側面に変更する場合は、現地にてプラグを
反対側に変更願います。
尚、PS32Aメスニップルは、ユニット内に付属となります。


４．450形には冷媒液配管ｻｲｽﾞ変更用の異径ソケットが付属されています。




背面図




平面図




スイッチボックス下面



左側面図



正面図



右側面図

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	パッケージエアコン 外形図	尺度	1/**
RDA-AP5602UH					納入先		左　記		**-'**
		日付			客先	図面番号	40HVB102-3	頁	改版
			東芝キヤリア株式会社					1/1	-