
DR. SUGIYAMA　CH. TANNO　DATE 1-15-'15


電気配線図



室内外連絡配線

室外機
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ内のTb2


室内機
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ内のTb2



ROP-AP224型
ROP-AP280型

RDA-AP224型
RDA-AP280型
RPA-AP224型
RPA-AP280型

室内外連絡配線




注１、リモコンは、本体に付属出荷されます。現地にて設置してください。

記号説明

記号	名　称
51FR	室内ファンモータ用オーバーロードリレー
51FRX	補助リレー
52FR	室内ファンモータ用電磁接触器
52FRX	補助リレー
CN	コネクタ
CP	リモコン
F	ヒューズ(定格250V 5A)
SW	基板電源スイッチ（防水）
ICM	室内機制御基板
MFR	室内ファンモータ
RY	制御用リレー（室内機制御基板内）
SK	サージアブソーバ
TA	室内機吸込空気温度センサ
TC	熱交センサ(室内機コイルガス側)
TCJ	熱交センサ(室内機コイル液側)
Tb	ターミナルブロック
Tr	トランス
◎	端子
1 2	コネクタ(制御基板内)
———	盤内結線
------	盤外結線
- - - -	現場結線
別売品 LA	TCC LINK アダプタ
別売品 Tb4	TCC LINK 用ターミナルブロック

機器配置図



適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	洗浄可能型 パッケージエアコン　電気配線図	尺度	1/**
RPA-AP2245HQ-A					納入先		左　記		11-'15
		日付			客先	図面番号	40PVC202-1WB	頁	改版
					東芝キヤリア株式会社			1/1	A