DR. SUGIYAMA　CH. TANNO　DATE 1-15-'15

注１、ユニットの周囲には、最小下記サービススペースを確保してください。



２、工場出荷時は、ドレン配管勝手は右側面となります。
　　ドレン配管勝手を左側面に変更する場合は、現地にてプラグを反対側へ変更願います。
　　尚、PS25Aメスニップルはユニット内に付属となります。
３、224形には冷媒液配管サイズ変更用の異径ソケットが付属されています。
４、パン型加湿器(工場組込インデント)を組込む場合には、冷媒配管勝手は右側面のみとなります。
　　パン型加湿器を組み込む場合には接続する吸込みダクトにメンテナンスのための点検口を設けてください。
５、配管接続側には500㎜, 配管接続しない側には100㎜のサービススペースを
　　サイドに確保してください。



平面図



吸込口詳細図



左側面図



正面図



右側面図

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	外気処理ユニット床置きダクト形 パッケージエアコン　外形図	尺度	1/**
RDA-AP2804HF					納入先		左　　記		10-'20
		日付			客先	図面番号	40PVC102-1AF	頁 1/1	改版 B

東芝キヤリア株式会社