

DR. SUGIYAMA　CH. TANNO　DATE 1-15-'15

電気配線図




室内外連絡配線



記号説明

記号	名　称
51FR	室内ファンモータ用オーバーロードリレー
51FRX	補助リレー
52FR	室内ファンモータ用電磁接触器
52FRX	補助リレー
CN	コネクタ
CP	リモコン
F	ヒューズ(定格250V 5A)
ICM	室内ユニット制御基板
MFR	室内ファンモータ
RY	制御用リレー（室内ユニット制御基板内）
SK	サージアブソーバ
TA	室内ユニット吸込空気温度センサ
TF	室内ユニット吹出空気温度センサ
TC	熱交センサ(室内ユニットコイルガス側)
TCJ	熱交センサ(室内ユニットコイル液側)
Tb	ターミナルブロック
Tr	トランス
◎	端子
(1)(2)	コネクタ(制御基板内)
———	盤内結線
=======	盤外結線
- - - -	現場結線
別売品 LA	TCC LINK アダプタ
別売品 Tb4	TCC LINK 用ターミナルブロック

機器配置図



適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	外気処理ユニット床置きダクト形 パッケージエアコン　電気配線図	尺度	1/**
RDA-AP2804HF					納入先		左　記		5-'19
		日付			客先	図面番号	40PVC202-1AF	頁	改版
					東芝キヤリア株式会社			1/1	A