
DR. SUGIYAMA　CH. TANNO　DATE 1-15-'15

注１、ユニットの周囲には、最小下記サービススペースを確保してください。




２、工場出荷時は、ドレン配管勝手は右側面となります。
　ドレン配管勝手を左側面に変更する場合は、現地にてプラグを反対側へ変更願います。
　尚、PS32A,15Aメスニップルはユニット内に付属となります。


３、224型には冷媒液配管サイズ変更用の異径ソケットが付属されています。

４、配管接続側には500mm, 配管接続しない側には100mmのサービススペースを
　サイドに確保してください。


５、リモコンは本体に付属出荷されます。現地にて壁面などへ設置してください。




平面図



左側面図



正面図



右側面図

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	洗浄可能型 パッケージエアコン　外形図	尺度	1/**
RPA-AP2805HQ-B					納入先		左　記		8-'17
		日付			客先	図面番号	40SVC102-1WB	頁	改版
					東芝キヤリア株式会社			1/1	A