
DR. SUGIYAMA　CH. TANNO　DATE 1-15-'15

# 電気配線図




## 記号説明

| 記号 | 名　称 |
|---|---|
| 51FR | 室内ファンモータ用オーバーロードリレー |
| 51FRX | 補助リレー |
| 52FR | 室内ファンモータ用電磁接触器 |
| 52FRX | 補助リレー |
| CN | コネクタ |
| CP | リモコン |
| F | ヒューズ(定格250V 5A) |
| ICM | 室内ユニット制御基板 |
| MFR | 室内ファンモータ |
| RY | 制御用リレー (室内ユニット制御基板内) |
| SK | サージアブソーバ |
| TA | 室内ユニット吸込空気温度センサ |
| TF | 室内ユニット吹出空気温度センサ |
| TC | 熱交センサ(室内ユニットコイルガス側) |
| TCJ | 熱交センサ(室内ユニットコイル液側) |
| Tb | ターミナルブロック |
| Tr | トランス |
| ◎ | 端子 |
| ①② | コネクタ(制御基板内) |
| ——— | 盤内結線 |
| ====== | 盤外結線 |
| ---- | 現場結線 |
| 別売品 LA | TCC LINK アダプタ |
| 別売品 Tb4 | TCC LINK 用ターミナルブロック |

## 機器配置図




| 適用機種 | | 作成 | 照査 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| RDA-AP8004HF | | | | |
| | | 日付 | | |

JOB番号
納入先
客先

東芝キヤリア株式会社

| 品名 | 外気処理ユニット床置きダクト形 パッケージエアコン 電気配線図 | 尺度 | 1/** |
|---|---|---|---|
| | 左記 | | 5-'19 |
| 図面番号 | 40PVC202-3AF | 頁 | 1/1 |
| | | 改版 | A |