


注) 1. 本図は、標準的な室内外間および室内ﾕﾆｯﾄとﾘﾓｺﾝ間の結線を示し、破線、一点鎖線は現地配線を示します。
2. 室外ﾕﾆｯﾄ、室内ﾕﾆｯﾄの電源配線ｻｲｽﾞと器具容量は各々の機種の仕様表を参照してください。
ただし、室内ﾕﾆｯﾄ仕様表に記載の電源配線ｻｲｽﾞと器具容量は室内ﾕﾆｯﾄ1台あたりの仕様を示していますので、
集合部分の電源配線ｻｲｽﾞ、器具容量は「電気設備に関する技術基準を定める通商産業省令」および「内線規程」にしたがってください。
3. 室内外制御用配線および集中ｺﾝﾄﾛｰﾗ配線は、2芯のｼｰﾙﾄﾞ線を使用してください。極性はありません。
4. 室外ﾕﾆｯﾄ、室内ﾕﾆｯﾄの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
5. 通信線(U1～U4)と電源線(L,N)、通信線(U1～U4)と他の機器の配線（電源線、通信線）は、「内線規程」に従い、十分な距離を確保してください。

図番	T22G2001-MCY-MAP801HJZG	03	図法
		21Z	
品名	東芝パッケージエアコン 結線図	尺度	単位
形名	MCY-MAP801HJZG	東芝キヤリア株式会社	