






	A	B	L
990W筐体	250	150	1800
1290W筐体 (1コンプ・2コンプ機種とも)	250	150	2200




注）
1. 室外ユニットの電源配線サイズと器具容量は各々の機種の仕様表を参照してください。（配線仕様は右上図参照）
2. 電源はアクティブフィルタに接続してください。（室外ユニットの電源端子台への接続ではありません）
3. 一点鎖線は現地配線を示します。
   アクティブフィルタから室外ユニットへ接続する電源線（a）は、同梱していません。
4. アクティブフィルタご使用の場合、電源が室外ユニット間を渡る配線（電源渡り配線）はできません。
   室外ユニット1台ごと個別に電源配線してください。
5. アクティブフィルタ1台に接続できる室外ユニットは、1台までです。

		ページ数	1/2
図番	T24D2101-TCB-ACR1	02	図法
		242	
品名	東芝パッケージエアコン用別売品配線図 アクティブフィルタ	尺度	単位
形名	TCB-ACR1	東芝キヤリア株式会社	


シングルエースuシリーズの場合

RDA-SUP
224形
280形
450形
560形

通常施工




アクティブ
フィルタ搭載




RDA-SUP
630形
800形

通常施工




アクティブ
フィルタ搭載



注）

1. 室内ユニットから室外ユニットの電源端子台とアースねじに接続されている線を、アクティブフィルタの端子(R1,S1,T1)とアースねじに接続しなおしてください。(端子径：M8、締付トルク5.5～6.6N・m)
2. 電源は室内ユニットの端子台(Tb1)に接続してください。また、アクティブフィルタの端子(R2,S2,T2)からの電源線は室外ユニットの電源端子台だけに接続し、室内ユニットの電源を取らないようにしてください。(下図"配線接続"参照)。
3. 一点鎖線は現地配線を示します。アクティブフィルタから室外ユニットへ接続する電源線(a)、およびアース線(b)は同梱していません。下表"配線仕様"を参照して現地手配してください。
4. アクティブフィルタ1台に接続できる室外ユニットは、1台までです。

配線接続



配線仕様

形名(RDA-SUP)		224形	280形	450形	560形	630形	800形
アクティブフィルタ・室外ユニット接続電源線(a)	線径(IV)	8mm²		22mm²	38mm²	14mm²×2	22mm²×2
	線径(CV)	5.5mm²		14mm²		8mm²×2	14mm²×2
	長さ	1800mm		2200mm		1800mm×2	2200mm×2
アース線(b)	線径	3.5mm²		5.5mm²		5.5mm²×2	

		ページ数	2/2
図番	T24D2101-TCB-ACR1	02	図法
		242	
品名	東芝パッケージエアコン用別売品配線図 アクティブフィルタ	尺度	単位
形名	TCB-ACR1	東芝キヤリア株式会社	