










※1）吸込口キャンバスを縮めて70～170mmの範囲で
使用する場合は、キャンバスの圧損を30Pa
見込んでください。



ドレンアップ配管



サービスに必要なスペース




注記


1．電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
　ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
2．油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
3．吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4．別売　気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
5．外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
　外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
　外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
6．装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面

【下面吸込方式】


図番	T25A1812-AID-RP563BH	03	図法
		234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 （天井埋込形ビルトインタイプ）（1/5）	尺度	単位
			mm
形名	AID-RP563BH	東芝キヤリア株式会社	

別売品　気化式加湿器 ， フィルターチャンバー組込時







サービスに必要なスペース




※１）気化式加湿器を取り付ける場合は加湿器側面に点検口を設置してください。




※２）下面吸込口にフィルターチャンバーを取り付ける場合は、フィルターチャンバーの厚さ(202mm)を考慮して、据付スペース(天井ふところ高さ)を選定してください。



下面吸込方式(フルパネル)








【下面吸込方式】


注記
1. 抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
   上記フィルターの単独使用は可能ですが、超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
2. 超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター１種類との併用が可能です。
3. 別売　気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は、加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。

図番	T25A1812-AID-RP563BH	03	図法
		234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (2/5)	尺度	単位
			mm
形名	AID-RP563BH	東芝キヤリア株式会社	













ドレンアップ配管



サービスに必要なスペース








※１）製品下部のスペース（1000㎜以上）に入って
作業が出来る場合や、天井板が容易にはずせる
場合は点検パネルは不要です。


注記


1．電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
　ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
2．油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
3．吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4．別売　気化式加湿器組込時は、加湿エレメント交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
5．外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
　外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
　外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
6．装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面

【天井リターン方式】


図番	T25A1812-AID-RP563BH	03	図法
		234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 （天井埋込形ビルトインタイプ）（3/5）	尺度	単位
		／	mm
形名	AID-RP563BH	東芝キヤリア株式会社	









A矢視図




別売品　フィルターチャンバー，角ダクトフランジ(吸込用)組込時







サービスに必要なスペース




※1）気化式加湿器を取り付ける場合は加湿器側面に点検口を設置してください。




※2）製品下部のスペース（1000mm以上）に入って作業が出来る場合や、天井板が容易にはずせる場合は点検パネルは不要です。





※3）吸込口側にフィルターチャンバーを取り付ける場合は、チャンバー吸込口を壁から300mm以上離してください。


ドレンアップ配管





注記
1．電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
　ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
2．油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
3．吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4．別売　気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
5．外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
　外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
　外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
6．抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
　上記フィルターの単独使用は可能ですが、超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
7．超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター１種類との併用が可能です。
8．装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面


【背面吸込方式(吸込ダクト接続)】

図番	T25A1812-AID-RP563BH	03	図法
		234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 （天井埋込形ビルトインタイプ）（4/5）	尺度	単位
			mm
形名	AID-RP563BH	東芝キヤリア株式会社	












別売品　フィルターチャンバー，角ダクトフランジ(吸込用)組込時







サービスに必要なスペース




※1）気化式加湿器を取り付ける場合は加湿器側面に点検口を設置してください。




※2）製品下部のスペース（1000mm以上）に入って作業が出来る場合や、天井板が容易にはずせる場合は点検パネルは不要です。





※3）吸込口側にフィルターチャンバーを取り付ける場合は、チャンバー吸込口を壁から300mm以上離してください。

ドレンアップ配管



注記

1．電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
　ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
2．油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
3．吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4．別売　気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
5．外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
　外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
　外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
6．抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
　上記フィルターの単独使用は可能ですが、超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
7．超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター１種類との併用が可能です。
8．装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面

【背面吸込方式(本格ダクト接続)】

図番	T25A1812-AID-RP563BH	03	図法
		234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 （天井埋込形ビルトインタイプ）（5/5）	尺度	単位
			mm
形名	AID-RP563BH	東芝キヤリア株式会社	