TOSHIBA

ETF6310401-2

販売店・工事店さま用

日本国内専用品
Use only in Japan

東芝換気扇
応用部品 取付説明書

パイプフード　●DV-072Pタイプ　●DV-142Pタイプ　●DV-202Pタイプ
シャッター付パイプフード　●DV-142PSタイプ　●DV-142PSCタイプ　●DV-202PSタイプ　●DV-202PSCタイプ

●このたびはパイプフードをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのパイプフードを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
●この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味は次のようになっています。

表　示	表　示　の　意　味
⚠注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、＊物的損害の発生が想定される内容を示します。

＊物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

図　記　号	図　記　号　の　意　味
❗ 確実に取り付ける	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

⚠注意

強度のある所に確実に取り付けること

落下により、けがをする恐れがあります。


❗ 確実に取り付ける

お願い


●この製品を排気口に直接取り付けますと、シャッターが開きませんので、必ず「取付図」の長さ以上のダクトを換気扇本体に接続してください。
●パイプ（ダクト）は若干室外側へ傾斜させて取り付けてください。
●パイプフード付近の温度が 60℃以上になる場所、化学薬品を使う場所には取り付けないでください。
●取り付けのときは、厚手の手袋を着用してください。固定金具の切口により手が切れる恐れがあります。

外形図


パイプフード
シャッター付パイプフード
正面図



パイプフード
側面図



シャッター付パイプフード
側面図




（単位：mm）


形　名	A	B	C	D	φE	F	G	H	I
DV-072Pタイプ	172	162	84	45	73	76	128	156	144
DV-142Pタイプ	172	162	84	45	97	76	128	156	144
DV-202Pタイプ	206	194	100	45	143.5	91	154	188	176
DV-142PSタイプ	172	162	84	45	97	76	128	156	144
DV-142PSCタイプ	172	162	84	25	97	76	128	156	144
DV-202PSタイプ	206	194	100	45	143.5	91	154	188	176
DV-202PSCタイプ	206	194	100	25	143.5	91	154	188	176

取付図

〈ダクト用換気扇の場合〉



〈パイプ用ファンの場合〉




＊壁厚さは、機種により異なりますのでカタログを参照してください。


取付方法

●取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。
●シャッター付パイプフードは、フードを取り付ける前にシャッターが軽く動作することを確認してください。

1. コード線出口を決めます。（シャッター付パイプフードの場合）
●換気扇のコード線を屋外に引き出すときは、取付枠の左右どちらかの薄肉部をナイフで切り欠いてください。




2. パイプに取付枠を挿入します。
●コンクリート壁に取り付ける場合にはアースプラグなどを取り付けておいてください。



（単位：mm）

形　名	H	I
DV-072Pタイプ	156	144
DV-142Pタイプ	156	144
DV-202Pタイプ	188	176
DV-142PSタイプ	156	144
DV-142PSCタイプ	156	144
DV-202PSタイプ	188	176
DV-202PSCタイプ	188	176

3. 取付枠のケアーマーク（上）が必ず上側になるようにして、付属の木ねじ（4 本）で固定してください。
＊コンクリート壁の場合はコンクリートねじを使用してください。




4. 壁と取付枠との間を全周コーキングします。
●コーキング材を取付枠よりはみ出さないようにしてください。

5. 取付枠にフードを取り付けます。

6. フードに水切板を合わせます。（202PZ のみ）

7. 付属のねじ（1 本）で固定します。
●フードは上側がはめ込み、下側はねじ止めになっております。
フードの上側が確実にはまっていることを確認してください。
●シャッター付パイプフードの場合は、シャッターが確実に閉じることを確認してください。



東芝キヤリア株式会社
〒 416-8521　静岡県富士市蓼原 336 番地　フリーダイヤル 0120-1048-00