【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 RDRA14033MUZG

仕様表 （室内ユニット） AID-RP1403H

（室外機） ROA-RP1403ZG

天埋ダクト
冷専

東芝パッケージエアコン （空冷式天井埋込形ダクトタイプ）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	12.5〈3.1～14.0〉
	顕熱比	-	0.72
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	3.09 / 3.09
	中間冷房標準能力	kW	5.7
	中間冷房中温能力	kW	6.0
	最小冷房中温能力	kW	3.6
通年エネルギー消費効率 (注4)			
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.7 / 5.7
	APF (JIS B 8616：2006)	-	5.8 / 5.8
電気特性(注1)	電源 (注2)		三相 200V 50/60Hz
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	4.05 / 4.05
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	1.09 / 1.09
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.934 / 0.934
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.518 / 0.518
	運転電流 (最大)	A	12.3 / 12.3 23.3 / 23.3
	力率	%	95 / 95
	始動電流	A	- / -

室内ユニット	形名			AID-RP1403H
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm	298
		幅	mm	1,400
		奥行	mm	750
	総質量		kg	42
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム
	送風装置	送風機		シロッコファン
		風量 (注5) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	35.0 / 31.7 / 28.3 / 25.0 / 23.0
		電動機	kW	0.350
		出荷時機外静圧	Pa	50.0
		機外静圧設定範囲 (注6)	Pa	50-75-100-125-150-175-200
		風量限界 (下限)	m^3/min	18.3
		風量限界 (上限)	m^3/min	42.0
	エアフィルタ (注7)			別売部品
	運転調整装置 (注3)			リモコンスイッチ
	ドレンロ径（呼び径）			25(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注8) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	65 / 62 / 60 / 56 / 54
	運転音(音圧レベル) (注9) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	42 / 40 / 38 / 36 / 35
	電熱装置			取付不可


室外機	形名			ROA-RP1403ZG
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,050
		幅	mm	1,010
		奥行	mm	370
	総質量		kg	76
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	3.21
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御			電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/min	90.0
		電動機	kW	0.100
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注8)		dB	73
	運転音(音圧レベル) (注9)		dB	57
	IPコード			IPX4
法定冷凍トン				2.07
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R32・2.20
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	35
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長		m	75
	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30

電源設計	漏電遮断器 (注10)			30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	30
	配線用遮断器		A	30
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
				単線1.6mm - / -
				単線2.0mm - / -
				撚線3.5mm^2 - / -
				撚線5.5mm^2 20 / 20
				撚線8.0mm^2 30 / 30
				撚線14.0mm^2 53 / 53
				撚線22.0mm^2 83 / 83
				撚線38.0mm^2 - / -
連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード (500mまで)				VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。


(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格風量は「急」です。
(注6) 機外静圧を変更する場合は、現地にて設定変更が必要です。
(注7) エアフィルターは標準装備していませんので、現地で準備または別売部品のフィルターチャンバー、抗菌高性能フィルターなどを使用してください。
(注8) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注9) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷式天井埋込形ダクトタイプ）	図番	T2521803ZG	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RDRA14033MUZG	214	




注）1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がありませんので、室内ユニット端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。


図番	T25G1502	04 214	図法
品名	東芝パッケージエアコン外部結線図 （ワイヤードシングルタイプ）	尺度	単位
形名		東芝キヤリア株式会社	




	名　　称	記　　事
①	冷媒配管取出口 室内外接続線取出口	ﾉｯｸｱｳﾄ穴
②	電源取入穴	φ38ﾉｯｸｱｳﾄ穴





A部詳細




B部詳細










Z矢視図


図番	T26C1934-ROA-RP1403ZG	02	図法
		215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン 外　形　図	尺度	単位
			mm
形名	ROA-RP1403ZG	東芝キヤリア株式会社	





記号	品　名
20SF	四方弁コイル（*1）
49C	圧縮機バイメタルサーモ
CM	圧縮機
F01 F02	FUSE(メイン電源用) 30A/AC250V
F03	FUSE(室内-室外渡り保護用) T10A/AC250V
FM02	ファンモータ
PMV	電子制御弁コイル
REACTOR	リアクタ
TB1	端子台(電源)
TB2	端子台(室内-室外接続用)
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ１
TL	熱交センサ２
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ(吸込)

1．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2．□□は端子台、 —○— は接続端子、⊙⊙ はプリント基板のコネクタを示します。
3．⏚は保護アースを示します。
4．⋯⋯ はプリント基板を示します。
5．冷房専用機種には四方弁コイル（*1）はありません。


図番	T26D1935-ROA-RP1403ZG	02 215	図法
品名	東芝パッケージエアコン 配　線　図	尺度	単位
形名	ROA-RP1403ZG	東芝キヤリア株式会社	









※1 吸込口にダクト接続する際は、ねじ頭（４ヵ所）が凸に
なっている為、穴をあけて干渉しないようにしてください。











ドレンアップ配管

サービスに必要なスペース









※2 製品下部のスペース（1000mm以上）に入って作業が出来る
場合や天井板が容易にはずせる場合はサービス天井開口は
不要です。


注記

1. 電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
   ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは
   開口部を設けてください。
2. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
3. 室内ユニットにはエアフィルターは内蔵していません。
   必ず吸込グリルなど、保守しやすい位置にエアフィルター（現地手配）を取り付けてください。
   （エアフィルターを取り付けていませんと、熱交換器にホコリがつまり、エアコンの故障や
   水漏れの原因となります。）
4. 吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。
   （断熱材は、不燃材を使用してください。）
5. 別売加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮
   して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
6. 外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は
   必ず空調機と連動してください。外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は
   定格風量の10%以下。
   外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
7. 装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面


図番	T25A1826-AID-RP1403H	04	図法
		225	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 （天井埋込形ダクトタイプ）（1/3）	尺度	単位
			mm
形名	AID-RP1403H	東芝キヤリア株式会社	

別売品　気化式加湿器 , フィルターチャンバー組込時


矢視図B




サービスに必要なスペース





※3　気化式加湿器を取り付ける場合は加湿器側面に点検口を設置してください。



※4　フィルターチャンバーを取り付ける場合はフィルターチャンバーから壁まで300㎜以上のスペースを開けてください。










注記
1. 抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
   上記フィルターの単独使用は可能ですが、ロングライフフィルターまたは
   超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
2. 超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター１種類との併用が可能です。
3. 別売加湿器や、フィルターチャンバー組込時は、加湿エレメントやフィルター
   交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。

図番	T25A1826-AID-RP1403H	04	図法
		225	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 （天井埋込形ダクトタイプ）（2/3）	尺度	単位
			mm
形名	AID-RP1403H	東芝キヤリア株式会社	


別売品　角ダクトフランジ（吸込用）組込時








別売品　丸ダクト用フランジ（吹出用）組込時







注記
別売角ダクトフランジ（吸込用）は、フィルターチャンバーの吸込口側にも取り付け可能です。

図番	T25A1826-AID-RP1403H	04	図法
		225	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 （天井埋込形ダクトタイプ）（3/3）	尺度	単位
			mm
形名	AID-RP1403H	東芝キヤリア株式会社	

記号	品　名
CN**	コネクタ
DM	ドレンポンプ用電動機
F01,401	ヒューズ
FM	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
J01	ジャンパー線
L	リアクタ
SW501	ディップスイッチ
TA	室温センサ
TB01,02	ターミナルブロック
TC,TCJ	熱交センサ
別売品 F02	ヒューズ
別売品 HA	JEMA標準HA端子-A
別売品 HS	ヒューミディスタット
別売品 RY01	リレー
別売品 SV1,2	給水用電磁弁
別売品 TB03,04	ターミナルブロック



図番	T25B1804-AID-RP1403H	02	図法
		214	三角法
品名	東芝パッケージエアコン配線図 （天井埋込形ダクトタイプ）	尺度	単位
			mm
形名	AID-RP1403H	東芝キヤリア株式会社	




お願い）
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を直接接触させたり、同一電線管に収めることはできません。ノイズ等により、制御系統に異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。


線種	VCTF:0.3mm²×2			VCTF:0.5mm²～2.0mm²×2		
リモコン配線とリモコン渡り配線の総配線長 (L＋L1＋L2＋…Ln)	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの2リモコン
	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1＋L2＋…Ln)	200mまで			200mまで		




連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の取付け方法を守ってください。


（図１）




（図２）



＜リモコン取付け寸法＞



（図３）



図番	T24E2001-RBC-AMSU51	02	図法
		238	三角法
品名	業務用空調別売部品外形図 (省エネneoリモコン)	尺度	単位
			mm
形名	RBC-AMSU51	東芝キヤリア株式会社	