
冷凍サイクル図



冷凍サイクルデータ

ROA-RP634HSJ,HS(Z/ZG)

		圧力 (Mpa) Pd	圧力 (Mpa) Ps	圧力 (kg/cm2G) Pd	圧力 (kg/cm2G) Ps	パイプ表面温度（℃） 吐出 (TD)	パイプ表面温度（℃） 吸込 (TS)	パイプ表面温度（℃） 内熱交 (TC)	パイプ表面温度（℃） 外熱交 (TE)	圧縮機 運転回転数 (rps)	室内ファン	室内温度条件 (DB/WB)（℃） 室内	室内温度条件 (DB/WB)（℃） 室外
冷房	標準	2.77	0.90	28.2	9.18	89	17	13	38	52	急	27/19	35/-
	過負荷	3.66	1.22	37.3	12.4	71	19	20	56	36	急	32/24	50/-
	低負荷	2.47	0.71	25.2	7.24	55	6	2	-3	33	弱	18/15.5	-15/-
暖房	標準	2.99	0.79	30.5	8.05	82	3	36	2	65	急	20/-	7/6
	過負荷	3.55	1.27	36.2	13.0	61	19	54	19	26	弱	30/-	24/18
	低負荷	2.75	0.30	28.0	3.05	58	-25	40	-24	100	急	15/-	-15/-

Pd	Ps	Pd	Ps	Td	Ts	Tc	Te	rps
2.45	1.20	25.0	12.2	90	12	12	38	61
2.57	0.85	26.2	8.66	87	1	40	2	76

適用機種	
ROA-RP634HSJ(Z/ZG)	
ROA-RP634HS(Z/ZG)	

図面番号	TDT26G2107
品名	東芝パッケージエアコン 冷凍サイクル系統図 適用機種は左記
東芝キヤリア株式会社	