



番号	適用形名	質量(kg)	個数	材 質	表面処理	塗装色	付属のねじ	付属のワッシャー
①	TCB-SG50-F	2.2	1	SGCC-F04 0.8t	焼付塗装または粉体塗装	シルキーシェード (1Y8.5/0.5)	ETスクリュー SUS410(ジオメット処理) トラスφ4×8ℓ 5個(1個余分)	ナイロンワッシャー φ4用 5個(1個余分)
②	TCB-SG50-B	4.3	1	SGCC-F04 0.8t	焼付塗装 または 粉体塗装	シルキーシェード (1Y8.5/0.5)	ETスクリュー SUS410(ジオメット処理) トラスφ4×8ℓ 3個(1個余分) タッピンねじ SUS410(ジオメット処理) トラスφ4×8ℓ 2個	ナイロンワッシャー φ4用 5個(1個余分)
③	TCB-SG50-Y	2.2	1	SGCC-F04 0.8t	焼付塗装または粉体塗装	シルキーシェード (1Y8.5/0.5)	製品のねじを取り外して使用。 付属なし	付属なし

	①吹出口側(前面)		吸込口側			
			②背面		③左側面	
	形 名	個数	形 名	個数	形 名	個数
防雪フード鋼板製	TCB-SG50-F	1	TCB-SG50-B	1	TCB-SG50-Y	1

- 電動ドライバーを使用したねじ締めは、ねじ山がつぶれて、ねじ締めできなくなるおそれがあります。  
必ず手締めで、 $2\text{N} \cdot \text{m}$  ( $20\text{kgf} \cdot \text{cm}$ ) 以下のトルクでねじ締めしてください。  
(前面板等、薄板の為)
- ①は、取り付け用のエンボス部にφ2.0mmのドリル穴をあけて、付属のETスクリュー（φ4×8ℓ）にナイロンワッシャーを挿入してねじ締めしてください。
- ②は、取り付け用のエンボス部にφ2.0mmのドリル穴をあけて、背面上部（天板）は、付属のETスクリュー（φ4×8ℓ）にナイロンワッシャーを挿入してねじ締めしてください。  
背面下部（底板）は、付属のタッピンねじ（φ4×8ℓ）にナイロンワッシャーを挿入してねじ締めしてください。
  - 背面側の取り付け用のエンボスが生産時期によりついていないものがあり、その場合にはX部分の位置に穴あけしてください。
  - ETスクリューはねじピッチが小さい特殊ねじです。タッピンねじとねじピッチが異なりますので、ETスクリューの使用箇所を間違えないように、注意してください。
- ③は、天板と左側板のねじを取り外し、このねじを使用してねじ締めしてください。
- 過年度のR0A-P401HS～P501HS, P401H～P631Hのnewスーパーパワーエコ、newスマートエコはZ部分の取り付け部を使用することにより、固定できます。

単位：mm

適 用 機 種		図 面 番 号		T24H2135-02			
TCB-SG50-F	品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図(組立図) 防雪フード(鋼板)			尺 度	図 法	三 角 法
TCB-SG50-B							
TCB-SG50-Y							
		東芝キヤリア株式会社					