

# TOSHIBA

東芝エアコン床暖房用化粧カバー

形名：RB-YC11 RB-YC12 RB-YC13

## 据付説明書

### ■ ご使用にあたって

本部品は、床パネルの設置の際に床面の温水配管（ポリ管）をカバーするために使用するものです。同こん部品は、同こん部品一覧表で確認してください。

### ■ 据付方法

床パネルから壁面までは床パネルのポリ管をはわせ配管します。

・ パネルから壁面までポリ管ではわせる場合

ポリ管を壁面まではわせ温水チューブの温水ホースと接続してください。

接続部には、別売のRB-Y11JPが必要になります（図A）。

手順1. ポリ管にRB-Y11JPのタケノコ側を挿入し、ホースバンド（床パネルに付属）で固定してください。

手順2. 温水チューブの温水ホースにRB-Y11JPのもう片方を挿入し、ホースバンド（床パネルに付属）で固定してください。

手順3. 配管の引き回しに合わせ、化粧パネル（台板）の位置決めを行ってください。

ポリ管部はRB-YC12を、床面から壁面への立上げ部はRB-YC11を使用します。その際、同こんのテープで台板どうしを隙間なく固定してください。

なお、必要に応じて台板をねじや両面テープで床面に固定してください。

手順4. 配管の接続後、化粧カバーを台板にかぶせてください。

（それぞれの化粧カバーの爪を台板に確実に挿入、固定してください。）

注意 RB-YC12が長すぎる場合は、のこぎり等でカットして使用してください。

同こん部品一覧表	
RB-YC11	化粧カバー（壁面立上げ） 化粧カバー（壁面立上げ台板） テープ（2面） ビス固定穴
RB-YC12	化粧カバー（直線） 化粧カバー（直線台板）
RB-YC13	化粧カバー（横曲がり） 化粧カバー（横曲がり台板） テープ（4面） ビス固定穴（4ヶ所）

