TOSHIBA

販売店・工事店さま用

東芝有圧換気扇応用部材 取付説明書

メッシュタイプ交換用フィルター　形名 F-P25KMU, F-P30KMU

日本国内専用品
Use only in Japan

●このたびはメッシュタイプ交換用フィルターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
●お求めのメッシュタイプ交換用フィルターを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
●この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

● ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
● ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
● 表示と意味は次のようになっています。

表示	表示の意味
⚠警告	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定される内容」を示します。
⚠注意	「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること」を示します。

図記号の例

図記号	図記号の意味
	●は、強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

＊1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。
＊3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

⚠警告

お手入れ・取り付けのときは、電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る また、ぬれた手で抜き差ししない

感電・けがの恐れがあります。



⚠注意

お手入れ・取り付けのときは、ゴム手袋を使う

けがをする恐れがあります。




化粧枠・ベルマウス・フィルターや部品は確実に取り付ける

落下により、けがをする恐れがあります。



外形図



(単位：mm)

形名	A	B	C	枚数	適用機種
F-P25KMU	460	360	8	4	VFM-P25KMU
F-P30KMU	550	405	8	4	VFM-P30KMU

フィルターのお手入れ

※約3カ月に1回以上

●フィルターは軽く手でたたくか、または掃除機でホコリを吸い取ります。汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かして軽く押し洗いし、水などで洗剤を流してから、十分に乾燥させます。熱湯で洗ったり、もみ洗いや力を加えて曲げることは絶対にしないでください。

●乾燥したフィルターを元どおりに取り付けます。

付属部品
マジックテープ 4枚




お願い
●フィルターは水洗い2～3回を目安に交換してください。
●火にあぶることは絶対に行わないでください。

取り付けかた

1 化粧枠・ベルマウスをはずします


化粧枠・ベルマウスの下側にある締付ねじ（2本）をゆるめ、上部の引掛部を図のようにはずします。




2 化粧枠・ベルマウスとフィルターの分解

●化粧枠・ベルマウスとフィルターは右図のように分解できます。フィルターは、化粧枠裏面のフィルター押えとマジックテープによって、固定してあります。

●フィルターをはずす場合は、あらかじめ化粧枠裏面の両側面に貼り付けてあるマジックテープからフィルターをはずし、フィルターをずらしてフィルター押えから取り出します。





※マジックテープを交換する場合
化粧枠からマジックテープがはずれたら、貼り付けてあった元の場所に付属のマジックテープを貼り付けます。

3 フィルターを交換します

フィルター押えとマジックテープでフィルターを固定します。

4 組み立て

お手入れが終わりましたら、取りはずしと逆の順序で組み立てます。

■組み立て後の点検

●化粧枠・ベルマウス・フィルターが確実に取り付けられているか。
●異常な振動・騒音はないか。

東芝キヤリア株式会社 換気統括部
〒108-8580　東京都港高輪3-23-17　品川センタービルディング

ET9X312001