■風向ガイド取付要領（ＴＣＢ－Ｇ１４ＦＳ，－Ｇ１４Ｆ）

このたびは室外機用風向ガイドをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
取付工事に際しましては、この説明書をよく読み、正しい工事が行われますようお願いします。

⚠注　意	取付ける際、室外機外板の取付穴位置に風向ガイドの 取付穴を合わせて取付けてください。 上記事項を必ずお守りください。室外機内部の熱交換器を破損する恐れがあります。

1．仕　　様


風向ガイド形名	ＴＣＢ－Ｇ１４ＦＳ（ステンレス製）	ＴＣＢ－Ｇ１４Ｆ（鋼板製）
外形寸法（高さ×幅×奥行き）	５１５×５００×１３０（１個使用）	５１５×５００×１３０（１個使用）

2．構成部品


品名	風向ガイド	取付ネジ	取付説明書
形　状 （数量）	 ＴＣＢ－Ｇ１４Ｆ　（１個） ＴＣＢ－Ｇ１４ＦＳ（１個）	タッピングネジ（ＳＵＳ） （φ４×１２）  ＴＣＢ－Ｇ１４Ｆ　（４本） ＴＣＢ－Ｇ１４ＦＳ（４本）	 （本紙） （１枚）

3．取付方法

下図のように室外機の吹出口に附属の取付ネジを使用して固定してください。
室外機の吹出口には、取付ネジ用の下穴が設けてあります。



上吹出しの場合



下吹出しの場合


注　意
左右吹出しはできません。

4．室外機の周囲に必要なスペース

風向ガイドを使用する場合、室外機の周囲に下記のようなスペースが必要です。これら以外で使用になりますと保護装置が作動し、運転できなくなる場合があります。

（１）単独設置


上吹出し



⚠注　意
○上面・両側は、開放してください。また、正面・背面の障害物のどちらか一方は、室外機の高さ以下にしてください。

（２）複数設置


①横連続設置の場合 上吹出し ・ 下吹出し とします。



⚠注　意
○正面・上面は開放にし、障害物の高さは室外機以下にしてください。
○左右吹出しでは使用できません。上吹出し又は下吹出しでご使用ください。

②前後連続設置の場合 上吹出し とします。

（ｲ）吹出しどうし、吸込口どうしが向かい合う場合
（ﾛ）吹出口と吸込口が向かい合う場合



⚠注　意
○上面・両側面は開放してください。