TOSHIBA 東芝パッケージエアコン

室外機用

防護ネット取付説明書

形名

TCB-BG1401

このたびは東芝パッケージエアコン室外機用防護ネットをお買いあげいただきまして、誠にありがとうございました。取付工事に際しては、この説明書をよく読み、正しい工事が行われますようお願いします。

安全上のご注意

●取付の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取り付けしてください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
●取付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認してください。
またこの説明書はエアコン本体の取扱説明書、据付説明書と同様にお客様で保管頂くように依頼してください。

⚠警 告	取付は、販売店または専門業者に依頼のこと。 ご自分で取付工事をされ、不備があると、強風で防護ネットが吹き飛ばされたり、けがの原因になります。
⚠注 意	取付工事は、この説明書に従って確実に行うこと。 取付加工ミス及び取付ミス等により冷媒ガス漏れ、けがの原因になります。

取付上のご注意



⚠注 意	防護ネット取り付けの際に、室外機吹出口、側板、支柱のエンボスあるいは下穴があいている以外の箇所での取り付け、穴あけ、あるいは指定以外のねじは使用しないでください。熱交換器の損傷、電気部品、電子部品の故障の原因になります。
	取付作業は熱交換器のフィン、パイプを傷つけぬよう注意すること。パイプを傷つけると冷媒ガス漏れの原因になります。
	取付時に発生した切粉は取り除くこと。また取付箇所は防錆処理を行うこと。取付時の切粉、取付箇所は錆の原因になります。
	取付部は防錆の為にタッチアップ又はコーキングを行ってください。

据付上の注意 ●開口部より強風や季節風が吹き込むような取付はさけてください。機器の運転にも悪影響をきたします。

1. 仕様

	前面用防護ネット	側面用防護ネット	背面用防護ネット
線　材	材　質:SWRM3、線径φ3.5	材　質:SWRM3、線径φ4.0	
粉体塗装	ポリエチレンライニング（色彩:シルキーシェード･マンセルNo1Y8.5/0.5）		

2. 構成部品 （次の部品が入っています）

No.	部　品　名	形　状	個数	備　考
①	前面用 防護ネット		2	
②	側面用 防護ネット		1	
③	背面用 防護ネット		1	


No.	部　品　名	形　状	個数	備　考
④	ドリルねじ	 (φ4×13 ℓ)	9	
⑤	ナイロン ワッシャー	 (φ10×0.8 ℓ)	20	
⑥	セルフ タッピンねじ	 (φ4×16 ℓ)	11	
⑦	取付説明書		1	（本　紙）

3. 取付方法

●④ドリルねじの使用箇所……エンボスの箇所に使用してください。
●⑥セルフタッピンねじの使用箇所…下穴のあいている箇所に使用してください。
●取りはずしたねじは破棄してください。


1. ①前面用防護ネットの取り付け （図 1）

①前面用防護ネットの左上の取付部を下図の向きにします。④ドリルねじに⑤ナイロンワッシャーを挿入し、室外機吹出口のエンボス（上部各 2 ヵ所、下部各 2 ヵ所）の箇所を固定してください。（計 8 ヵ所）



2. ②側面用防護ネットの取り付け （図 1）


（1）フィンガードを取り付けている Ⓐ のねじ 2 本をはずしてください。
（2）⑥セルフタッピンねじに⑤ナイロンワッシャーを挿入し、（1）でねじをはずした箇所（2 ヵ所）に合わせて固定してください。
（3）④ドリルねじに⑤ナイロンワッシャーを挿入し、室外機吹出口の側面側エンボス Ⓑ の箇所（1 ヵ所）を固定してください。
（4）⑥セルフタッピンねじに⑤ナイロンワッシャーを挿入し、室外機支柱（3 ヵ所）を固定してください。



（図 1）

3. ③背面用防護ネットの取り付け （図 2）

（1）室外機側板と支柱の Ⓒ のねじ 5 本をはずしてください。
（2）⑥セルフタッピンねじに⑤ナイロンワッシャーを挿入し、③背面用防護ネットの取付箇所（6 ヵ所）を固定してください。



（図 2）

4. 室外機の周囲に必要なスペース

室外機の周囲にスペースが必要です。このスペース以外で使用になりますと保護装置が作動し、運転ができなくなる場合があります。詳しくは室外機の据付説明書の記載内容に従ってください。

5. 取付工事確認

取付工事完了後、試運転を行い、異常ないことを確認してください。