



記号	品名
CM	圧縮機
FM	送風用電動機
TS	配管温度センサ(吸込)
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ
TO	外気温センサ
RY01, 701	リレー
PMV	電子制御弁
49C	圧縮機ケース-ε

1. 冷専設定SW
冷専設定SWは冷房専用機種
ROA-AP40* ~ AP80* ではONとなります。

適用機種		図面番号	T26D0617-02		
ROA-AP404(Z)(ZG)	ROA-AP804(Z)(ZG)	品名	東芝パッケージエアコン		
ROA-AP454(Z)(ZG)			配線図		
ROA-AP504(Z)(ZG)			(適用機種は左記)		
ROA-AP564(Z)(ZG)			東芝キヤリア株式会社		
ROA-AP634(Z)(ZG)					