
冷凍サイクル図



冷凍サイクルデータ

		圧力 (MPa)		圧力 (kg/cm²G)		パイプ表面温度 (℃)				圧縮機運転回転数 (rps) ※	室内ファン	室内外温度条件 (DB/WB) (℃)	
		Pd	Ps	Pd	Ps	吐出 (TD)	吸込	内熱交 (TC)	外熱交 (TE)			室内	室外
冷房	標準	3.16	0.75	32.2	7.6	89	11	10	43	89	強風	27/19	35/−
	過負荷	3.69	1.11	37.6	11.3	86	22	17	52	54	強風	32/24	43/−
	低負荷	1.17	0.76	11.9	7.7	21	7	8	11	24	微風	18/15.5	−5/−
暖房	標準	2.70	0.59	25.8	6.3	85	2	45	1	91	強風	20/−	7/6
	過負荷	3.11	1.01	31.7	10.3	80	18	53	12	40	微風	30/−	24/18
	低負荷	1.81	0.24	18.5	2.4	78	−16	32	−18	100	強風	15/−	−10/(70%)

※この圧縮機は4極モータです。
クランプメータで圧縮機周波数（Hz）を測定した場合の値は、圧縮機回転数（rps）の2倍になります。

適用機種		図面番号	TDT26G0809-0
R0A-AP1124H(Z)(ZG)		品名	東芝パッケージエアコン 冷凍サイクル系統図
			適用機種は左記
		東芝キヤリア株式会社	