













冷媒配管位置図

●左取りドレン配管接続の場合




●右取りドレン配管接続の場合



結束バンド等で固定
ドレンホースがたれ下がってトラップができないよう結束バンド等で冷媒配管に固定してください。
(3ヵ所くらい固定)
なお、固定の際は、ドレンホースおよび冷媒配管(断熱材)をきつく締め付けないように注意願います。


(左取りも右取りの場合もドレンホースの勾配を1／100以上キープしてください。)

ﾕﾆｯﾄは、壁から50㎜離して据付けることも可能です。



壁面固定ﾎﾞﾙﾄの頭分離す必要があります。

壁面固定金具は反転して取付けることも可能です。



適用機種	φA	B
AIF-AP2240H AIF-AP2243H	φ9.5(異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接続)	208
AIF-AP2800H AIF-AP2803H	φ12.7	184

適用機種	
AIF-AP2240H	
AIF-AP2800H	
AIF-AP2243H	
AIF-AP2803H	

図面番号	T25A0438-06			
品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度	図法	三角法
東芝キヤリア株式会社				