



注記

1. 実線は結線済を、破線は現地手配・施工を示します。
2. 配線を天井裏などに通す場合は電気技術基準により施工ください。配線はφ1.6以上の単線又は2mm²以上のより線の色別線を御使用ください。

記号	名	称	仕 様	(定格容量)
MF	電動機		AC1φ100V	
F	温度ヒューズ(内蔵)		133°C	
C	コンデンサー		2~10μF	
CN	コネクター		—	
RS	風量調整スイッチ		AC125V 6A DC44115	
PL	運転表示灯		ネオンランプ AC100V	

適用機種		図面番号		4659E-00		
RFC-CS, -K		品名	ファンコイルユニット	尺 度	図 法	三角 法
			天吊露出形・電気結線図			
			左記			
		東芝キヤリア株式会社				