

連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の取付け方法を守ってください。

（図１）





（図２）





（図３）



お願い）配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340　1個用スイッチボックス（カバーなし）または、2個用スイッチボックス（カバーなし）を現地手配し、埋込んでください。

＜リモコン取付け寸法＞



リモコンコード（現地手配）

200mまで	VCTF 0.3mm²	２芯
500mまで	VCTF 0.5～2.0mm²	２芯

適用機種	図面番号	T29E0401-07
RBC-AMT31 RBC-AMT32 RBC-AMT32SD	品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図 ワイヤードリモコン
	尺度	
	図法	三角法

東芝キヤリア株式会社