

東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ)

定格冷房能力		(注1)	kW	3.6	< 1.5 ~ 4.0 >
定格冷房時の顕熱比			-	0.91	
定格暖房標準能力		(注1)	kW	4.0	< 1.5 ~ 6.0 >
定格暖房低温能力		(注1)	kW	5.0	
冷房エネルギー消費効率				4.21	/ 4.21
暖房エネルギー消費効率				5.26	/ 5.26
冷暖平均エネルギー消費効率				4.74	/ 4.74
中間冷暖房性能	中間冷房能力	(注1)	kW	1.8	< 1.5 ~ 4.0 >
	中間冷房消費電力		kW	0.32	/ 0.32
	中間冷房エネルギー消費効率		-	5.63	/ 5.63
	中間暖房能力	(注1)	kW	1.9	< 1.5 ~ 6.0 >
	中間暖房消費電力		kW	0.34	/ 0.34
	中間暖房エネルギー消費効率		-	5.59	/ 5.59
通年エネルギー消費効率				5.7	
電気特性 (注2)	電 源		(注3)	単相	200V 50/60 Hz
	定格冷房消費電力			0.86	/ 0.86
	定格暖房標準消費電力			0.76	/ 0.76
	定格暖房低温消費電力		kW	1.76	/ 1.76
	運 転 電 流	(冷) (暖)	A	4.75	/ 4.75 4.13 / 4.13
		(最大)		14.0	/ 14.0
	力 率	(冷) (暖)	%	90	/ 90 92 / 92
	始 動 電 流		A	-	/ -
室内ユニット	形 名			AIU-AP405H	
	外 装			シール(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法	高 さ	mm	256	
		幅	mm	840	
		奥 行	mm	840	
	総 質 量		kg	20	
	空 気 熱 交 換 器			フィンチューブ	
	防 音	断 熱 材		発泡ポリスチレン	
		送 風 機		ターボファン	
	送風装置	標 準 風 量	m³/min	16.5	
		電 動 機	kW	0.014	
	エ ア フ ィ ル タ			天井部に付属	
運 転 調 整 装 置		(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ		
ド レ ン 口 径 (呼び径)			25(塩ビ管)		
騒 音 値 (急・強・弱)			32 - 29 - 27		
天井パネル (注4)	形 名			RBC-U31PG(W)(C)(N)(K)	
	外 装		(注15)	(WS):スライド 初付 (W):ムーンホワイト(マニル2.5GY9.0/0.5) (C):マースブルー(マニル8.6YR6.7/3.4) (N):アボカド(マニル4.5B6.5/0.5) (K):エミミックラック(マニルN1)	
	外形寸法	高 さ	mm	30	
		幅	mm	950	
		奥 行	mm	950	
	総 質 量		kg	4.0	

室外機	形 式		名 称	ROA-AP404HSJ
	外 装			シルキーシェード(マダラ1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高 さ	mm	550
		幅	mm	780
		奥 行	mm	290
	総 質 量		kg	35
	圧 縮 機	形 式		全密閉形
		電 動 機 数	kW	1.10
	空 気 熱 交 換 器			フィンチューブ
	冷 媒 制 御	(冷)		電子制御弁
		(暖)		電子制御弁
	送風装置	送 風 機		プロペラファン
		標 準 風 量	m ³ /min	40.0
	電 動 機		kW	0.043
	高圧スイッチ		MPa	-
	低圧スイッチ		MPa	-
	保 護 装 置			
ケー ス ヒ ー タ		W	-	
騒 音 値 (冷)		dB	45 / 45	
(暖)			47 / 47	
冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R410A ・ 1.00	
冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20	
冷 媒 追 加 量		g/m	20	
冷媒配管	室外機 ・ 室内ユニット間		mm	ガス側： 12.7 液側： 6.4
	最 大 実 長		m	30
	最 大 落 差		m	室外機が上の場合： 30 室外機が下の場合： 30
電源設計	漏 電 遮 断 器 (注13)			15A、30mA 0.1sec以下
	手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	15
		ヒューズ	A	15
		配線用遮断器	A	15
	電 源 配 線		20m 以下	撚線 3.5mm ²
	(注12)		50m 以下	-
連絡線	室外機 ・ 室内ユニット間		50 m以下	単線 1.6mm × 3本

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線 径	電源線こう長 (最大)
単線 1.6mm	11
単線 2.0mm	18
撚線 5.5mm ²	31
撚線 8.0mm ²	-
撚線 14.0mm ²	-
撚線 22.0mm ²	-
撚線 38.0mm ²	-

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には
手元開閉器+ヒューズ、または配線用
遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用
してください。

(注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件によります。
内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも $\pm 6\%$ を超えないようにしてください。

(注4) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売品です。

(注15) (WS)ストライプホワイトは(マンセル2.5GY9.0/0.5,グレー:8B3/0.3)です。