セット名称　ACRB11255A
仕様表　（室内ユニット）AIC-AP565H　×2
（室外機）　ROA-AP1125S
（分岐管）　RBC-TWP30

天吊1
冷専
同時ツイン

## 東芝パッケージエアコン　（空冷式天井吊形）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 定格冷房能力 (注1) | | kW | 10.0 / < 2.6 ～ 11.2 > |
| 定格冷房時の顕熱比 | | - | 0.62 |
| 冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 | | - | 3.80 / 3.80 |
| 中間性能 | 中間冷房能力 (注1) | kW | 4.6 / < 2.6 ～ 11.2 > |
| | 中間冷房消費電力 | kW | 0.802 / 0.802 |
| | 中間冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 | - | 5.74 / 5.74 |
| 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 | | - | 6.50 |
| 電気特性 (注2) | 電源 | (注3) | 三相　200V 50/60　Hz |
| | 定格冷房消費電力 | kW | 2.63 / 2.63 |
| | 運転電流 | A | 8.16 / 8.16 |
| | (最大) | | 14.8 / 14.8 |
| | 力率 | % | 93 / 93 |
| | 始動電流 | A | - / - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室内ユニット (注4) | 形名 | | | AIC-AP565H |
| | 外装 | 側面･吸込みグリル | | ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4) |
| | | 吹出しグリル | | ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4) |
| | | 下面 | | ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ10Y9.3/0.4) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 210 |
| | | 幅 | mm | 910 |
| | | 奥行 | mm | 680 |
| | 総質量 | | kg | 20 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 防音・断熱材 | | | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ・ 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ |
| | 送風装置 | 送風機 | | シロッコファン |
| | | 標準風量 | $m^3$/min | 13.0 |
| | | 電動機 | kW | 0.030 |
| | エアフィルタ | | | 室内ﾕﾆｯﾄに付属 |
| | 運転調整装置 | | (注5) | リモコンスイッチ |
| | ドレン口径 (呼び径) | | | 20(塩ﾋﾞ管) |
| | 騒音値 (急-強-弱) | | dB | 36 - 33 - 30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室外機 | 形名 | | | ROA-AP1125S |
| | 外装 | | | シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 1340 |
| | | 幅 | mm | 900 |
| | | 奥行 | mm | 320 |
| | 総質量 | | kg | 90 |
| | 圧縮機 | 形式 | | 全密閉形 |
| | | 電動機 | kW | 1.70 |
| | | 極数 | | 4 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 冷媒制御 | | | 電子制御弁 |
| | 送風装置 | 送風機 | | プロペラファン |
| | | 標準風量 | $m^3$/min | 101.0 |
| | | 電動機 | kW | 0.100+0.100 |
| | 高圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 低圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 保護装置 | | | 吐出温度ｾﾝｻｰ<br>過電流ｾﾝｻｰ<br>圧縮機ｻｰﾓ |
| | ケースヒータ | | W | - |
| | 騒音値 | | dB | 48 / 48 |
| 冷媒・出荷時封入量 | | | kg | R410A・3.10 |
| 冷媒追加不要の最大実長 | | | m | 30 |
| 冷媒追加量 | | | g/m | 主配管：40<br>分岐配管：20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 冷媒配管 | 室外機・分岐管間 | | mm | ガス側：φ15.9　液側：φ9.5 |
| | 分岐管・室内ﾕﾆｯﾄ間 | | mm | ガス側：φ12.7　液側：φ6.4 |
| | 最大実長 | | m | 50 |
| | 最大落差 | | m | 室外機が上の場合 ：30<br>室外機が下の場合 ：30 |
| | 分岐配管最大長さ | | m | 15 |
| | 分岐配管長さの最大差 | | m | 10 |
| 電源設計 | 漏電遮断器 | | (注13) | 20A、30mA 0.1sec以下 |
| | 手元開閉器 | 開閉器容量 | A | 30 |
| | | ヒューズ | A | 20 |
| | | 配線用遮断器 | A | 20 |
| | 電源配線 (注12) | 20m 以下 | | 撚線5.5mm2 |
| | | 50m 以下 | | 撚線14mm2 |
| 連絡線 | 室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間 | 75 m以下 | | 単線1.6mm×3本 |
| | 室内A・室内B間 | | | （電源線）：単線1.6mm×2本<br>（信号線）：VCTF0.5-2.0mm2 |
| リモコンコード（室内Aにのみ接続します） | | | | VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など |

(注1) 定格冷房能力はJIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注4) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注5) リモコンスイッチは別売品です。

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

| 線径 | 電源線こう長（最大） |
|---|---|
| 単線1.6mm | - |
| 単線2.0mm | - |
| 撚線5.5mm$^2$ | 33 |
| 撚線8.0mm$^2$ | 48 |
| 撚線14.0mm$^2$ | 84 |
| 撚線22.0mm$^2$ | - |
| 撚線38.0mm$^2$ | - |

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社

T2511F36 - 01