

『設備用パッケージエアコン2021-7』お詫びと訂正

設備用パッケージエアコン2021-7において、誤記がございました。
大変申し訳ございませんが、お詫びと訂正をご連絡させていただきます。

掲載頁	対象商品	訂正内容
18	一般空調タイプ床置ダクト形標準仕様 100馬力相当室外ユニット 定格騒音と運転音	定格騒音 誤)88.0(92.0) 正)92.0(93.0) 運転音 誤)68.0(72.0) 正)71.0(71.0)
20	一般空調タイプ床置ダクト形外気処理仕様 60馬力相当室内ユニット 定格風量時最大機外静圧	定格風量時最大機外静圧 誤)884 正)820
20	一般空調タイプ床置ダクト形外気処理仕様 100馬力相当室外ユニット 室内ユニット形名と定格騒音と運転音	室内ユニット形名 誤) RDA-MUP28005HFSF 正) RDA-MUP28001HF 定格騒音 誤)88.0(92.0) 正)92.0(93.0) 運転音 誤)68.0(72.0) 正)71.0(71.0)
22	一般空調タイプ床置ダクト形標準仕様冷房専用 100馬力相当室外ユニット 定格騒音と運転音	定格騒音 誤)88 ⇒ 正)92 運転音 誤)68 ⇒ 正)71