

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

番 号 :	20170601-001
発行者の名称 :	東芝キャリア株式会社
発行者の住所 :	静岡県富士市蓼原336
宣言の対象 :	業務用ヒートポンプ給湯機 (附属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JRA4060:2014	一般社団法人日本冷凍空調工業会標準規格 「業務用ヒートポンプ給湯機」	2014年3月20日

追 加 情 報 : 弊社は、ISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
ISO9001登録工場
東芝キャリア株式会社 富士工場 : JQA-0384

問 い 合 わ せ 先 : 東芝キャリア株式会社 富士工場 品質保証部
電話 : 0545-62-5594 / FAX : 0545-62-5580

代 表 者 又 は
代 表 者 の 署 名 : 長岡 良明

発 行 日 : 2017年6月1日

発 行 場 所 : 東芝キャリア株式会社 富士工場

役 職 名 ・ 氏 名 : 品質保証部長 長岡良明

この文書はJIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

(付属書-1)

業務用ヒートポンプ給湯機

名称	ヒートポンプユニット 型式	年間標準貯湯 加熱エネルギー 消費効率	寒冷地年間標 準貯湯加熱工 ネルギー消費効 率	中間期標準加熱能 力(kw) / 中間期標準消費電 力(kw)	冬期高温加熱能力 (kW) / 冬期高温消費電力 (kW)	規格番号	生産品質
業務用ヒートポンプ給湯機	HWS-1504H	4.0	-	15.0/3.55	15.0/4.15	JRA4060:2014	ISO9001
業務用ヒートポンプ給湯機	HWS-G451CH	4.2	-	4.40/0.97	4.40/1.39	JRA4060:2014	ISO9001
業務用ヒートポンプ給湯機	HWS-G451CHN	4.2	3.5	4.40/0.97	4.40/1.39	JRA4060:2014	ISO9001
業務用ヒートポンプ給湯機	HWS-G721CH	4.1	-	7.20/1.70	7.00/2.16	JRA4060:2014	ISO9001
業務用ヒートポンプ給湯機	HWS-G601CHN	4.2	3.5	5.90/1.32	5.80/1.79	JRA4060:2014	ISO9001