

## 冷媒漏えい検知システム(JRA GL-17適合)対象機種一覧

冷媒漏えい検知システム(JRA GL-17適合)は業務用冷凍空調機器と遠隔監視サービス(TCCR-NET)を組み合わせる必要があります。  
遠隔監視サービス(TCCR-NET)は別途契約(有償)が必要となります。

### ■チリングユニット ユニバーサルスマートX

チリングユニット		遠隔監視システム
製品名	形名(発売年月)	TCCR-NET
ユニバーサルスマートX	RUA-SP**4* (2022年5月～)	○

#### ・冷媒漏えい検知性能判定試験結果

試験確認機種	JRA又はJIS規格の区分	試験条件	判定結果
RUA-SP244HL	JIS B 8613 ウォータチリングユニット	JIS B 8613 ウォータチリングユニット 定格冷却能力試験条件による	合格
RUA-SP334HL	JIS B 8613 ウォータチリングユニット	JIS B 8613 ウォータチリングユニット 定格冷却能力試験条件による	合格
RUA-SP424HL	JIS B 8613 ウォータチリングユニット	JIS B 8613 ウォータチリングユニット 定格冷却能力試験条件による	合格

### ■チリングユニット ユニバーサルスマートX EDGEシリーズ

チリングユニット		遠隔監視システム
製品名	形名(発売年月)	TCCR-NET
ユニバーサルスマートX EDGEシリーズ	RUA-UP**2* (2022年5月～)	○

#### ・冷媒漏えい検知性能判定試験結果

試験確認機種	JRA又はJIS規格の区分	試験条件	判定結果
RUA-UP512HL	JIS B 8613 ウォータチリングユニット	JIS B 8613 ウォータチリングユニット 定格冷却能力試験条件による	合格
RUA-UP562HL	JIS B 8613 ウォータチリングユニット	JIS B 8613 ウォータチリングユニット 定格冷却能力試験条件による	合格

### ■チリングユニット ユニバーサルスマートX EDGE32シリーズ

チリングユニット		遠隔監視システム
製品名	形名(発売年月)	TCCR-NET
ユニバーサルスマートX EDGE32シリーズ	RUA-GP**2* (2022年5月～)	○

#### ・冷媒漏えい検知性能判定試験結果

試験確認機種	JRA又はJIS規格の区分	試験条件	判定結果
RUA-GP332HLV	JRA4066 ウォータチリングユニット	JRA4066 ウォータチリングユニット 定格冷却能力試験条件による	合格
RUA-GP422HLV	JRA4066 ウォータチリングユニット	JRA4066 ウォータチリングユニット 定格冷却能力試験条件による	合格
RUA-GP512HLV	JRA4066 ウォータチリングユニット	JRA4066 ウォータチリングユニット 定格冷却能力試験条件による	合格
RUA-GP562HLV	JRA4066 ウォータチリングユニット	JRA4066 ウォータチリングユニット 定格冷却能力試験条件による	合格
RUA-GP672HLNV	JRA4066 ウォータチリングユニット	JRA4066 ウォータチリングユニット 定格冷却能力試験条件による	合格