

冷媒漏えい検知システム(JRA GL-17適合)対象機種一覧

冷媒漏えい検知システム(JRA GL-17適合)は業務用冷凍空調機器と遠隔監視サービスを組み合わせる必要があります。
遠隔監視サービスは別途契約(有償)が必要となります。

■ビル用マルチエアコン

ビル用マルチエアコン			遠隔監視システム
製品名	形名(発売年月)		
スーパーマルチu 冷暖切替2シリーズ	高効率S仕様	MMY-MUP***2HS MMY-UP***2HS (2023年2月～)	○
	高効率仕様	MMY-MUP***2H MMY-UP***2H (2023年2月～)	○
	寒冷地仕様	MMY-MUP***2HN MMY-UP***2HN (2023年2月～)	○
スーパーマルチu 更新用2シリーズ	高効率S仕様	MMY-MUP***2RS MMY-UP***2RS (2023年2月～)	○
	高効率仕様	MMY-MUP***2R MMY-UP***2R (2023年2月～)	○
	寒冷地仕様	MMY-MUP***2RN MMY-UP***2RN (2023年2月～)	○
スーパーマルチu 冷暖フレックス2シリーズ	高効率S仕様	MMY-MUP***2FS MMY-UP***2FS (2024年10月～)	○
	高効率仕様	MMY-MUP***2F MMY-UP***2F (2024年10月～)	○
	寒冷地仕様	MMY-MUP***2FN MMY-UP***2FN (2024年10月～)	○

・冷媒漏えい検知性能判定試験結果

試験確認機種/構成	JRA又はJIS規格の区分	試験条件	判定結果
室外機:MMY-MUP4502H、 室内機:MMU-UP1121H x 4台	JIS B 8616 パッケージエアコンディショナ	JIS B 8616 パッケージエアコンディショナ 定格冷房標準能力試験条件による	合格