冷媒漏えい検知システム（JRA　GL-17適合）対象機種一覧

冷媒漏えい検知システム（JRA　GL-17適合）は業務用冷凍空調機器と
遠隔監視サービスを組合わせる必要があります。
遠隔監視サービスは別途契約（有償）が必要となります。

■ビル用マルチエアコン

ビル用マルチエアコン				遠隔監視システム
冷媒	製品名		形名(発売年月)	
R410A	スーパーマルチu 冷暖切替2シリーズ	高効率S仕様	MMY-MUP***2HS MMY-UP***2HS （2023年2月～）	○
		高効率仕様	MMY-MUP***2H* MMY-UP***2H* （2023年2月～）	○
		寒冷地仕様	MMY-MUP***2HN MMY-UP***2HN （2023年2月～）	○
	スーパーマルチu 更新用2シリーズ	高効率S仕様	MMY-MUP***2RS MMY-UP***2RS （2023年2月～）	○
		高効率仕様	MMY-MUP***2R* MMY-UP***2R* （2023年2月～）	○
		寒冷地仕様	MMY-MUP***2RN MMY-UP***2RN （2023年2月～）	○
	スーパーマルチu 冷暖フレックス2シリーズ	高効率S仕様	MMY-MUP***2FS MMY-UP***2FS （2024年10月～）	○
		高効率仕様	MMY-MUP***2F* MMY-UP***2F* （2024年10月～）	○
		寒冷地仕様	MMY-MUP***2FN MMY-UP***2FN （2024年10月～）	○
R32	スーパーマルチu 冷暖切替1シリーズ	高効率S仕様	MMY-MGP***1HS MMY-GP***1HS （2025年12月～）※	○
		高効率仕様	MMY-MGP***1H* MMY-GP***1H* （2025年12月～）※	○
	スーパーマルチu mini 1シリーズ	標準仕様	MCY-MGP***1H* MCY-MGP***1HJ （1FAN：2026年6月～） （2FAN：2026年9月～）	○
		寒冷地仕様	MCY-MGP***1HN* （1FAN：2026年6月～） （2FAN：2026年9月～）	○
	スーパーマルチu 冷暖切替1シリーズ 任意評定書取得モデル	ハイブリッド仕様	MMY-MGP***1HB MMY-GP***1HB （2026年7月～）	○
		BEIフォーカス仕様	MMY-GP***1HB2 （2026年7月～）	○

・冷媒漏えい検知性能判定試験結果

試験確認機種/構成	JRA又はJIS規格の区分	試験条件	判定結果
室外機:MMY-MUP4502H、 室内機:MMU-UP1121H x 4台	JIS B 8616 パッケージエアコンディショナ	JIS B 8616 パッケージエアコンディショナ 定格冷房標準能力試験条件による	合格